

隆尧县行政审批局非许可类事项审批结果事后公开（法人）

序号	行政相对人名称	统一社会信用代码	法定代表人	决定书文号	事项名称	备案	审批内容	决定日期
1	邢台秋姝泰新能源科技有限责任公司	91130533MAE252KQ7Q	刘杰	隆批投资〔2026〕181号	企业投资项目备案	备案	本项目租用隆尧县莲子镇镇莲子镇村陈占红1320号；莲子镇村李肖区54号；王家庄村王志彬138号；崔家楼村刘凯005号；屋顶总面积约1923平方米，安装功率780Wp组件235块，30kW逆变器2台，33kW逆变器1台，36kW逆变器2台，装机容量交流侧165kW，直流侧183.3kWp。其中1陈占红安装功率780Wp组件52块，36kW逆变器1台，装机容量交流侧36kW，直流侧40.56kWp。2李肖区安装功率780Wp组件52块，36kW逆变器1台，装机容量交流侧36kW，直流侧40.56kWp。3王志彬安装功率780Wp组件44块，30kW逆变器1台，装机容量交流侧30kW，直流侧34.32kWp。4刘凯安装功率780Wp组件87块，30kW逆变器1台，33kW逆变器1台，装机容量交流侧63kW，直流侧67.86kWp。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38KV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量40.3万kWh。	2026.4.24

2	广州穗发中瓴 新能源有限公司	91440115MA9Y DB531T	刁国宁	隆批投资〔2026 〕182号	企业投资项目 备案	备案	本项目租用东良镇大市口新村小区186号李卫国；188号张研研；190号王芳；192号李小婷；194号李少熊；196号程佩佩；198号岳胜敏；210号王运平；212号李小伟；214号高杨；216号刘庆辉屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶总面积约7832平方米，安装功率735wp组件1958块，60KW逆变器6台，50KW逆变器10台，40KW逆变器9台，23KW逆变器1台，装机容量交流侧1243KW，直流侧1439.13KW。其中1：李卫国屋顶面积684平方米，安装功率735wp组件171块，50KW逆变器1台，60KW逆变器1台，装机容量交流侧110KW，直流侧125.685KW。2：张研研屋顶面积684平方米，安装功率735wp组件171块，50KW逆变器1台，60KW逆变器1台，装机容量交流侧110KW，直流侧125.685KW。3：王芳屋顶面积684平方米，安装功率735wp组件171块，50KW逆变器1台，60KW逆变器1台，装机容量交流侧110KW，直流侧125.685KW。4：李小婷屋顶面积684平方米，安装功率735wp组件171块，50KW逆变器1台，60KW逆变器1台，装机容量交流侧110KW，直流侧125.685KW。5：李少熊屋顶面积684平方米，安装功率735wp组件171块，50KW逆变器1台，60KW逆变器1台，装机容量交流侧110KW，直流侧125.685KW。6：程佩佩屋顶面积684平方米，安装功率735wp组件	2026. 4. 2 4
---	-------------------	------------------------	-----	--------------------	--------------	----	---	-----------------

3	河北昊平新能源科技有限公司	91130525MA0EQWQUX1	苗利平	隆批投资〔2026〕183号	企业投资项目备案	备案	本项目利用河北省邢台市隆尧县固城镇北辛庄村665号贾现军安装建设光伏发电装置，屋顶面积约334平方米，装机容量直流侧6.6KWP，交流侧7KW，安装275Wp组件24块,功率7kw逆变器1台。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。本工程暂考虑设置1个并网点，逆变器交流出线经并网柜接入房屋临近光伏单元的低压配电室低压进线母线侧。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量7万KWh	2026.4.24
4	邯郸市交创新能源科技有限公司	91130405MAK6657W16	汪乐	隆批投资〔2026〕184号	企业投资项目备案	备案	本项目租用河北省邢台市隆尧县山口镇西山南村123号曹新平房屋屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积为300平方米。装机容量交流侧90kW，直流侧107.31kW，安装730Wp组件147块，功率40KW逆变器1台和功率50KW逆变器1台。本工程按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38KV 配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量14万KWh。	2026.4.24

5	立金（邢台）金属制品有限公司	91130525MAKA35TW92	王二绍	隆批投资〔2026〕185号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增用地，在原厂址（租用大市口村建设用地350平方米）内购置S13-M-250KVA变压器、S13-M-50KVA变压器（接入10kv电路）2台,用于金属加工，配套环保，消防，安全等措施。年综合能耗为319.54tce(当量值)。	2026.4.24
6	石家庄惠和瑞盈新能源科技有限公司	91130133MAD2UFAJ6R	曾纪高	隆批投资〔2026〕186号	企业投资项目备案	备案	本项目租用隆尧镇西张村174号原风云屋顶面积约129.2m ² ，安装功率710w 组件33块，功率20kw 逆变器1台，直流侧容量23.43kw,交流侧容量20kw。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量2.81万kWh。	2026.4.27
7	邯郸市交创新能源科技有限公司	91130405MAK6657W16	汪乐	隆批投资〔2026〕188号	企业投资项目备案	备案	本项目租用河北省邢台市隆尧县隆尧镇南潘庄村8号曹计平房屋屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积为260平方米。装机容量交流侧57kW，直流侧61.32kW，安装730Wp组件84块，功率40KW逆变器1台和功率17KW逆变器1台。本工程按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38KV 配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量7.98万KWh	2026.4.27

8	石家庄昱晖光伏发电有限公司	91130184MAK7KWJFX9	曾纪高	隆批投资〔2026〕189号	企业投资项目备案	备案	本项目租用隆尧县魏家庄镇南丈村181号刘增华屋顶面积300平方米安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量58.4kWp，交流侧容量50kW，功率730W组件80块。功率50kW逆变器1台，按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量7.592万kWh。	2026.4.27
9	邢台正予泰新能源有限公司	91130524MAEMNU616C	韩云生	隆批投资〔2026〕190号	企业投资项目备案	备案	本项目租用邢台市隆尧县北楼乡北楼村321号宋航飞房屋庭院（非无房空地）安装建设光伏发电装置，庭院面积约233平方米，装机容量交流侧90kW，直流侧98.28kWp，安装780Wp组件126块，功率40kW逆变器1台，功率50kW逆变器1台。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。本工程暂考虑设置1个并网点，逆变器交流出线经并网柜接入房屋临近光伏单元的低压配电室低压进线母线侧。配套并网柜、防雷、环保、消防、安全等设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量11.8万kWh。	2026.4.27

10	邯郸市交创新能源科技有限公司	91130405MAK6657W16	汪乐	隆批投资〔2026〕191号	企业投资项目备案	备案	本项目租用河北省邢台市隆尧县隆尧镇南潘庄村计雄巷188号潘凤霄房屋屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积为360平方米。装机容量交流侧53kW，直流侧58.4kW，安装730Wp组件80块，功率20KW逆变器1台和功率33KW逆变器1台。本工程按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38KV 配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量7.6万KWh。	2026. 4. 28
11	石家庄维晓新能源科技有限公司	91130184MAEWCY2D9X	崔保华	隆批投资〔2026〕192号	企业投资项目备案	备案	本项目租用：1、隆尧县莲子镇镇白家寨村858号刘书辰房屋屋顶及院落安装建设光伏发电装置，屋顶及院落面积约833平方米。装机容量交流侧150KW，直流侧175.20KW，安装730Wp组件240块，功率30KW逆变器2台、40KW逆变器1台、50KW逆变器1台。本工程按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38KV, 配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量18.3万KWh。	2026. 4. 28

12	石家庄维晓新能源科技有限公司	91130184MAEWCY2D9X	崔保华	隆批投资〔2026〕193号	企业投资项目备案	备案	本项目租用：1、隆尧县魏家庄镇张汪村464号韩博房屋屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积约180平方米。装机容量交流侧33KW，直流侧36.5KW，安装730Wp组件50块，功率33KW逆变器1台。本工程按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，以上均为“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38KV，配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量3.8万KWh。	2026.4.29
13	隆尧县翌卓建材有限公司	91130525MA0973RK75	张伟杰	隆批投资〔2026〕194号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增占地，租用邢台豪鼎建材有限公司工业用地13300平方米，总建筑面积10200平方米。主要建设仓库300平方米，厂房9000平方米（层高9m），办公900平方米。项目分两期建设，一期购置安装振动筛、震动喂料机、圆锥破碎机、颚式破碎机、细破机、粉尘水洗轮、自动压滤系统等设施设备21台套，配套环保、消防、安全等措施。年综合利用建筑施工废弃物25万吨。年生产综合能耗为252.3tce（当量值），项目单位增加值能耗为0.46tce/万元；二期安装新型静压制砖机1套，具体包括搅拌机、水泥仓、粉煤灰仓等配套设施，配套环保、消防、安全等措施。年生产综合能耗为126.2tce（当量值），项目单位增加值能耗为0.23tce/万元。项目建成后，可年产骨料再利用砌块和砖3000万块。	2026.4.29

14	邢台奕邦建材销售有限公司	91130525MAC96TK22T	曹玉双	隆批投资〔2026〕195号	企业投资项目备案	备案	本项目利用隆尧县莲子镇镇南吴疃村苗圃场建设用地400m ² ，建设安装汽车充电桩。本次购置S13-1000变压器1台，配变容量1000KVA。安装300KW双枪充电桩2台，设计充电容量600kwh；配变容量利用率60%，同步配套建设充电桩基础供电线路、计量设备及充电管理系统等附属设施。年综合能耗为3.687tce（当量值），单位增加值能耗为0.628tce/万元。项目建成后，年充电量72万度。	2026.4.29
15	隆尧县贻森物业管理有限公司	91130525MA09N6AP5P	殷亮亮	隆批投资〔2026〕196号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增用地，租用贾永波其他商服用地2566平方米购置S13-M-250KVA变压器（接入10kv电路），用于物业管理设备运行；配套环保，消防，安全等措施。年综合能耗为73.74tce(当量值)。	2026.4.29
16	隆尧县德智充电桩供电服务店（个体工商户）	92130525MAKCGNYG15	曹英坤	隆批投资〔2026〕197号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增用地，租用户曹村建设用地300平方米，路面硬化300m ² ，设计停车2个，建设安装汽车充电桩。本次购置S13/200KVA变压器1台（接入10kv电路），配变容量200KVA。安装160千瓦双枪直流充电桩1台，设计充电容量160kwh。配变容量利用率80%，同步配套建设充电桩基础供电线路、计量设备及充电管理系统等附属设施，年综合能耗为12.29tce(当量值),单位增加值能耗为0.603tce/万元。项目建成后，新能源汽车充电量为每年720万度。	2026.4.30

17	隆尧县魏庄神峰钉业金属制品厂	92130525MA7L6WJ77J	田未峰	隆批投资〔2026〕198号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增占地，利用现有厂房购置热处理淬火设备1台，配套环保，消防，安全等措施。年综合能耗为62.736tce（当量值），单位增加值能耗为0.69tce/万元。项目建成后，可年产4000吨机制钉	2026.4.30
18	邢台极合新能源科技有限公司	91130525MAG1DGCE2H	刘晓强	隆批投资〔2026〕199号	企业投资项目备案	备案	本项目租用魏家庄镇魏家庄村162号彭新亮屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积约4000平方米，装机容量交流侧640KW，直流侧767.14KW，安装605Wp组件1268块，功率40kw逆变器16台。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“自发自用，余电上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量76.8万KWh。	2026.5.6

19	广州穗发中瓴 新能源有限公司	91440115MA9Y DB531T	刁国宁	隆批投资〔2026 〕200号	企业投资项目 备案	备案	本项目租用隆尧县北楼乡北楼村614号班朋飞，北楼村2号王胜旗屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶总面积约520平方米，安装功率735Wp组件130块，50kW逆变器1台，40kW逆变器1台，装机容量交流侧90kW，直流侧95.55kWp。其中1：班朋飞屋顶面积约256平方米，安装功率735Wp组件64块，40kW逆变器1台，装机容量交流侧40kW，直流侧47.04kWp。2：王胜旗屋顶总面积约264平方米，安装功率735Wp组件66块，50kW逆变器1台，装机容量交流侧50kW，直流侧48.51kWp。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量11万kWh。	2026. 5. 6
----	-------------------	------------------------	-----	--------------------	--------------	----	---	------------

20	石家庄普眸光伏科技有限公司	91130133MAK941DM97	汪伟	隆批投资〔2026〕201号	企业投资项目备案	备案	本项目租用：1、隆尧县莲子镇镇任村701号赵明贵房屋屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积约134平方米。装机容量交流侧30KW，直流侧30.66KW，安装730Wp组件42块，功率30KW逆变器1台。本工程按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38KV，配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量3.19万KWh。	2026.5.6
21	邯郸市交创新能源科技有限公司	91130405MAK6657W16	汪乐	隆批投资〔2026〕202号	企业投资项目备案	备案	本项目租用：隆尧县莲子镇镇白家寨村882号胡耀格房屋屋顶及院落安装建设光伏发电装置，屋顶及院落面积约300平方米。装机容量交流侧83KW，直流侧99.28KW，安装730Wp组件136块，功率50KW逆变器1台、33KW逆变器1台。本工程按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38KV，配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量10.3万KWh。	2026.5.6

22	邯郸市交创新能源科技有限公司	91130405MAK6657W16	汪乐	隆批投资〔2026〕203号	企业投资项目备案	备案	本项目租用：1、隆尧县魏家庄镇魏家庄村663号霍江华房屋屋顶及院落安装建设光伏发电装置，屋顶及院落面积约252平方米。装机容量交流侧50KW，直流侧58.40KW，安装730Wp组件80块，功率50KW逆变器1台。 2、隆尧县北楼乡河北南汪后村286号宋荣平房屋屋顶及院落安装建设光伏发电装置，屋顶及院落面积约320平方米。装机容量交流侧65KW，直流侧76.65KW，安装730Wp组件105块，功率25KW逆变器1台、40KW逆变器1台。 本工程按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，以上均为“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38KV，配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量14.1万KWh。	2026.5.6
23	隆尧县官庄尚风建材经营部（个体工商户）	92130525MAETNNUE2Q	程战强	隆批投资〔2026〕204号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增用地，在原厂址（利用自有土地2185.17平方米）内购置S13-100变压器（接入10kv电路），用于建材经营；配套环保，消防，安全等措施。 年综合能耗为34.412tce(当量值)。	2026.5.7

24	隆尧县雁芦物业服务有限公 司	91130525MAKB XT0Q5H	巩建峰	隆批投资〔2026 〕205号	企业投资项 目备案	备案	本项目不新增用地，在邮政局家属院内购置S13-M-315KVA变压器2台（接入10kv电路），用于居民日常用电；配套环保，消防，安全等措施。年综合消耗为688.24tce(当量值)。	2026. 5. 7
25	邢台益厚包装 制品有限公司	91130525MAET HB546T	张红国	隆批投资〔2026 〕206号	企业投资项 目备案	备案	本项目不新增占地，利用自有土地5082.34平方米，总建筑面积5000平方米。其中：建设生产车间1300平方米、仓库3700平方米。安装1条纸箱制造生产线，购置印刷机、粘箱机、堆叠机、打包机等主要生产设备4台；配套环保，消防，安全等措施。年综合能耗为30.73tce(当量值)，单位增加值能耗为0.628tce/万元。项目建成后，可年产纸箱2000万件。	2026. 5. 7
26	隆尧县生峰新 能源科技有限 公司	91130525MAKB J90B1P	郝文龙	隆批投资〔2026 〕207号	企业投资项 目备案	备案	本项目位于隆尧县S327省道北侧、沱河南侧，利用办公楼南侧停车场约2000m²，建设安装汽车充电桩。本次购置2000KVA变压器2台（接入10kv高压线路），配变容量4000KVA。安装320kw双枪充电桩10台，设计充电容量3200kwh；配变容量利用率80%，同步配套建设充电桩基础供电线路、计量设备及充电管理系统等附属设施。年综合能耗为44.86tce(当量值)，单位增加值能耗为0.69tce/万元。项目建成后，年充电量365万度。	2026. 5. 7

27	邢台伟联达钢丝制品有限公司	91130525MA7L9DGD1Q	刘利民	隆批投资〔2026〕208号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增用地，租用东齐村工业用地4000平方米购置S13-500/10变压器（接入10kv电路），用于弹簧钢丝制造；配套环保，消防，安全等措施。年综合能耗为243.342tce(当量值)。	2026.5.7
28	邯郸市交创新能源科技有限公司	91130405MAK6657W16	汪乐	隆批投资〔2026〕209号	企业投资项目备案	备案	本项目租用河北省邢台市隆尧县隆尧镇南柏舍村127号李现云房屋屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积为185平方米。装机容量交流侧40kW，直流侧39.42kW，安装730Wp组件54块，功率40KW逆变器1台。本工程按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38KV 配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量5.2万KWh	2026.5.7
29	河北富宇新能源科技有限公司	91130525MA09QABT1G	马立房	隆批投资〔2026〕210号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增用地，租用王少峰其它商服用地2563平方米购置S13-M-250KVA变压器（接入10kv电路），用于办公用电；配套环保，消防，安全等措施。年综合能耗为73.74tce(当量值)	2026.5.7

30	石家庄维晓新能源科技有限公司	91130184MAEWCY2D9X	崔保华	隆批投资〔2026〕212号	企业投资项目备案	备案	本项目租用隆尧县双碑乡北村21号郭真亮屋顶面积约150平方米，安装功率730W组件37块，功率10kW逆变器1台，功率15kW逆变器1台，直流侧容量, 27.01kWp，交流侧容量25kW，按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准，项目建成后预计年均发电量3.24万kWh	2026.5.8
----	----------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	---	----------

31	广州穗发中瓴 新能源有限公司	91440115MA9Y DB531T	刁国宁	隆批投资（2026 ）213号	企业投资项目 备案	备案	本项目租用隆尧县隆尧镇南小河村382号王秀英，南小河村383号王秀英，魏家庄镇郭贾村243号王磊磊屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶总面积约560平方米，安装功率735Wp组件140块，50kW逆变器1台，20kW逆变器2台，装机容量交流侧90kW，直流侧102.9kWp。其中1：王秀英屋顶安装面积约120平方米，安装功率735Wp组件30块，20kW逆变器1台，装机容量交流侧20kW，直流侧22.05kWp。2：王秀英屋顶安装面积约312平方米，安装功率735Wp组件78块，50kW逆变器1台，装机容量交流侧50kW，直流侧57.33kWp。3：王磊磊屋顶安装面积约128平方米，安装功率735Wp组件32块，20kW逆变器1台，装机容量交流侧20kW，直流侧23.52kWp。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量12万kWh。	2026.5.8
----	-------------------	------------------------	-----	--------------------	--------------	----	---	----------

32	隆尧县博锐普天然气销售有限公司	91130525MA07N2768C	邵峰	隆批投资〔2026〕214号	企业投资项目备案	备案	本项目租用隆尧县隆尧镇尧北里村集体土地5000平方米，建设停车位10个，新增SCB14-2500kVA变压器2台，配变容量5000KVA。安装(HQC-DY- 400-50)400kw双枪直流充电桩10台,设计充电容量4000kw，配变容量利用率80%，配套防雷监控、供配电、给排水、环保，消防，安全等措施。年综合能耗为24.58tce（当量值），单位增加值能耗为0.603tce/万元。项目建成后，可为新能源汽车年充电量420万度。	2026.5.8
33	隆尧县隆禧礼宴餐饮服务中心（个体工商户）	92130525MAKB R8FT5L	常平华	隆批投资〔2026〕215号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增用地，在原厂址（租用东里村工业用地1500平方米）内购置S13-250变压器2台（接入10kv电路），用于餐饮用电；配套环保，消防，安全等措施。年综合消耗为92.175tce(当量值)	2026.5.8
34	隆尧县南吴瞳晓磊粮食购销站（个体工商户）	92130525MAKC K4TWOW	宋晓磊	隆批投资〔2026〕216号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增占地，在现有厂址（租用南吴瞳村建设用地3700平方米）内购置S13-50kVA变压器（接入10kV线路）；用于饲料加工。配套环保，消防，安全等措施。年综合耗能为0.91tce（当量值）。	2026.5.9

35	石家庄昱晖光伏发电有限公司	91130184MAK7KWJFX9	曾纪高	隆批投资〔2026〕217号	企业投资项目备案	备案	本项目租用隆尧镇南小河村124号刘剑峰屋顶面积约130.2m²。安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量29.93kw，交流侧容量25kw,功率730w组件41块，功率25kw逆变器1台。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量3.59万kWh。	2026.5.11
36	邯郸市交创新能源科技有限公司	91130405MAK6657W16	汪乐	隆批投资〔2026〕218号	企业投资项目备案	备案	本项目租用：1、隆尧县魏家庄镇张汪村363号贾志平房屋屋顶及院落安装建设光伏发电装置，屋顶及院落面积约624平方米。装机容量交流侧120KW，直流侧137.97KW，安装730Wp组件189块，功率20KW逆变器1台、50KW逆变器2台。本工程按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，以上均为“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38KV,配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量14.4万KWh。	2026.5.11

37	思迪亚（北京）体育文化发展有限公司	91110112682872155L	杨伟山	隆批投资〔2026〕219号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增占地，对隆尧友谊医院现有建筑提升改造。主要针对病房3120平方米、门诊1400平方米、手术室290平方米、医养业务用房3000平方米、后勤用房600平方米、室外硬化700平方米进行环境、装饰装修、消防改造；购置核磁共振成像系统、胃肠镜系统、宫腹腔镜系统等；配套环保、消防、安全等措施。年综合能耗为37.718tce(当量值)，可每年提供40150张医疗床日和36500张医养床日。	2026.5.1 1
38	石家庄普眸光伏科技有限公司	91130133MAK941DM97	汪伟	隆批投资〔2026〕220号	企业投资项目备案	备案	本项目租用：1、隆尧县莲子镇镇东店马村123号何芹棉屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积约225平方米。装机容量交流侧50KW，直流侧49.245KW，安装735Wp组件67块，功率50KW逆变器1台。本工程按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，以上均为“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38KV,配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量5.1万KWh。	2026.5.1 1

39	邢台悦行能源销售有限公司	91130525MAK4LKGJ3M	白晓伟	隆批投资〔2026〕223号	企业投资项目备案	备案	本项目利用隆尧县隆尧镇尧东庄村公共设施用地1411m ² ,建设安装汽车充电桩。本次购置S13-M/2000kVA变压器2台（接入10kVA尧城线路），配变容量4000kVA。安装240KW双枪充电桩12台，设计充电容量为2880kwh:配变容量利用率72%，同步配套建设充电桩基础供电线路、计量设备及充电管理系统等附属设施。年综合能耗为43.015tce(当量值)，单位增加值能耗为0.66tce/万元。项目建成后，年充电量700万度	2026.5.12
40	石家庄昱晖光伏发电有限公司	91130184MAK7KWJFX9	曾纪高	隆批投资〔2026〕224号	企业投资项目备案	备案	本项目租用：1、隆尧县莲子镇镇北闫庄村354号赵峰彩房屋屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积约310平方米。装机容量交流侧46KW，直流侧52.56KW，安装730Wp组件72块，功率23KW逆变器2台。2、隆尧县莲子镇镇北闫庄村北环路2号沈占军房屋屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积约230平方米。装机容量交流侧30KW，直流侧35.04KW，安装730Wp组件48块，功率30KW逆变器1台。本工程按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，以上均为“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38KV,配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量9.2万KWh。	2026.5.12

41	邢台添芙新能源科技有限公司	91130532MAEMH7B39F	韩福运	隆批投资〔2026〕225号	企业投资项目备案	备案	该项目计划利用共3户住宅区域安装屋顶光伏发电装置,总面积1132.35平方米,总块数228块,共安装逆变器6台,装机容量166.44kw(直流侧)/149kw(交流侧),详细数据如下:1、隆尧县魏家庄镇公子中村47号魏雪亮299.9平方米屋顶,安装730w太阳能电池组件73块,逆变器两台,功率为30kw+20kw,装机容量53.29kw,交流侧容量为50kw;2、隆尧县魏家庄镇李贾村159号李全群666平方米屋顶,安装730w太阳能电池组件112块,逆变器两台,功率为30kw+40kw,装机容量81.76kw,交流侧容量为70kw;3、隆尧县北楼乡北楼村586号王胜林166.45平方米屋顶,安装730w太阳能电池组件43块,逆变器两台,功率为17kw+12kw,装机容量31.39kw,交流侧容量为29kw;配套并网柜、防雷、消防、安全、监控,供配电、环保等配套设施。按建筑面积分布,根据光伏单元的实际分布情况,采用“全额上网”低压并网接入方式,与公共电网连接点电压等级为0.38kV。具体接入点及接入方案根据审定的接入方案批复为准,项目建成后预计年均发电量215000kw/h。	2026.5.12
----	---------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	---	-----------

42	河北远征机械制造有限公司	91130525MAKCRNGF96	闫聚英	隆批投资〔2026〕226号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增占地，租用王桥村建设用地1600平方米。安装制动鼓、轮毂、刹车盘加工生产线和车桥总成生产线（不涉及熔炼），购置数控机床、机器人加工设备、数控加工中心、自动平衡机、自动拧紧机、压力机等相关生产设备；配套环保，消防，安全等措施。年综合能耗为368.7tce(当量值)，单位增加值能耗为0.603tce/万元。项目建成后，可年加工汽车制动鼓、轮毂、刹车盘30万件，车桥总成3万根	2026. 5. 1 2
43	石家庄维晓新能源科技有限公司	91130184MAEWCY2D9X	崔保华	隆批投资〔2026〕227号	企业投资项目备案	备案	本项目租用隆尧县北楼乡尚礼村372号贾立彬屋顶面积680平方米安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量149.65kWp，交流侧容量125kW, 功率730W组件205块。功率（50kW+50kW+25kW）逆变器3台，按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量19.4545万kWh。	2026. 5. 1 2

44	隆尧县欢鹏农产品种植专业合作社	93130525084951873X	郑秀芝	隆批投资〔2026〕228号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增占地，在现有厂址（自有土地20亩）内购置S13-250kVA变压器（接入10kV线路），用于蔬菜储藏加工。配套环保，消防，安全等措施。年综合能耗为215.32tce（当量值）。	2026.5.13
45	石家庄维晓新能源科技有限公司	91130184MAEWCY2D9X	崔保华	隆批投资〔2026〕229号	企业投资项目备案	备案	本项目租用隆尧县魏家庄镇魏庄村478号刘明辰屋顶面积300平方米安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量59.86kWp，交流侧容量50kW, 功率730W组件82块。功率50kW逆变器1台，按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量7.7818万kWh。	2026.5.13

46	邢台秋姝泰新能源科技有限责任公司	91130533MAE252KQ7Q	刘杰	隆批投资〔2026〕230号	企业投资项目备案	备案	本项目租用山口镇山口村886号张顺川屋顶面积约213.86平方米，安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量48.18kWp，交流侧容量50kW，功率730W组件66块。功率50kW逆变器1台。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量5.78万kWh.	2026.5.13
47	邯郸中光盈新能源有限公司	91130404MAKBKY8B6H	闵理华	隆批投资〔2026〕231号	企业投资项目备案	备案	本项目租用魏家庄镇孟贾村3号孟平州院落（非无房空地）面积约364m²安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量81.9kw，交流侧容量80kw，功率780w组件105块。功率40kw逆变器2台。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量9.828万kWh。	2026.5.13

48	邢台林阳食品科技有限公司	91130525MA0A8LUB8G	东运彩	隆批投资〔2026〕232号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增占地，在原有厂房的基础上扩建5500平方米砖混钢结构牛舍，用于养殖500头种牛，本次扩建新增两台磨料机设备。配套道路、绿化、消防、环保、安全等附属设施。年消耗能源数量为77.48吨标准煤。项目建成后，可年出栏1000头肉牛、500头种牛	2026.5.14
49	广州穗发中瓴新能源有限公司	91440115MA9YDB531T	刁国宁	隆批投资〔2026〕233号	企业投资项目备案	备案	本项目租用隆尧县固城镇西潘村5号张士利，屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积约占200平方米，安装功率735Wp组件50块，36kW逆变器1台，装机容量交流侧36kW，直流侧36.75kWp。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量4万kWh。	2026.5.14
50	隆尧县双碑乡卓晟钢结构工程厂（个体工商户）	92130525MAKC8PY614	国立秋	隆批投资〔2026〕235号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增占地，在现有厂址（租用隆尧县双碑石膏矿建设用地5000平方米）内购置S13-250kVA变压器1台、S13-50kVA变压器1台（接入10kV线路），用于钢结构加工。配套环保，消防，安全等措施。年综合能耗为76.69tce（当量值）。	2026.5.14

51	石家庄普眸光伏科技有限公司	91130133MAK941DM97	汪伟	隆批投资〔2026〕236号	企业投资项目备案	备案	本项目租用： 1、隆尧县莲子镇镇白家寨村251号国井彬房屋屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积约160平方米。装机容量交流侧30KW，直流侧30.135KW，安装735Wp组件41块，功率30KW逆变器1台。 2、隆尧县莲子镇镇白家寨村758号武肖龙房屋屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积约210平方米。装机容量交流侧30KW，直流侧34.545KW，安装735Wp组件47块，功率30KW逆变器1台。 本工程按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，以上均为“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38KV, 配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量6.7万KWh。	2026.5.15
----	---------------	--------------------	----	----------------	----------	----	---	-----------

52	广州穗发中瓴 新能源有限公司	91440115MA9Y DB531T	刁国宁	隆批投资〔2026 〕237号	企业投资项目 备案	备案	本项目租用隆尧县隆尧镇南小河村408号冯孟彦，南小河村428号李立格，南小河村17号李雪梅屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶总面积约900平方米，安装功率735Wp组件225块，50kW逆变器1台，30kW逆变器1台，23kW逆变器2台，20kW逆变器1台，装机容量交流侧146kW，直流侧165.375kWp。其中1：冯孟彦屋顶安装面积约336平方米，安装功率735Wp组件84块，30kW逆变器1台，23kW逆变器1台，装机容量交流侧53kW，直流侧61.74kWp。2：李立格屋顶安装面积约264平方米，安装功率735Wp组件66块，20kW逆变器1台，23kW逆变器1台，装机容量交流侧43kW，直流侧48.51kWp。3：李雪梅屋顶安装面积约300平方米，安装功率735Wp组件75块，50kW逆变器1台，装机容量交流侧50kW，直流侧55.125kWp。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量20万kWh。	2026.5.1 8
----	-------------------	------------------------	-----	--------------------	--------------	----	---	---------------

53	河北韧盾新材料科技有限公司	91130525MAK8D85T21	李慧娟	隆批投资〔2026〕238号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增占地，租用东良镇东良三村建设用地11988平方米。拟建钢结构原纸库2000平方米（层高8m），利用已建成车间5000平方米作为生产车间（层高8m），安装幅宽2.5米、车速300米/分的瓦楞纸箱生产线，购置20m³低温液体储罐、1t天然气蒸汽发生器、接纸机、瓦楞主机等纸箱板相关生产设备；配套环保，消防，安全等措施。年综合能耗为207.89tce(当量值)，单位增加值能耗为0.69tce/万元。项目建成后，可年产3000万m²瓦楞纸箱板。	2026.5.18
54	邢台大图金属制品有限公司	91130525MA0GDWFF8G	常少帅	隆批投资〔2026〕239号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增占地，租用公子前村建设用地3300平方米，利用现有厂房及办公用房2740平方米建设。项目分两期实施，一期购置冷镦机50台、搓丝机50台等设备，年产6000吨机制钉；二期购置冷镦机50台、搓丝机50台等设备，年产6000吨机制钉；配套环保，消防，安全等措施。年综合能耗为460.875tce(当量值)，单位增加值能耗为0.685tce/万元。项目建成后，全厂可年产1.2万吨机制钉。	2026.5.18

55	石家庄维晓新能源科技有限公司	91130184MAEWCY2D9X	崔保华	隆批投资〔2026〕240号	企业投资项目备案	备案	1、本项目租用隆尧县魏家庄镇魏庄村789号刘秀格屋顶面积288平方米安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量22.63kWp，交流侧容量25kW, 功率730W组件31块。功率25kW逆变器1台，按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量2.9419万kWh。	2026.5.18
56	隆尧县皓翔养殖家庭农场	91130525MA0G9A2L28	岳立科	隆批投资〔2026〕241号	企业投资项目备案	备案	该项目不新增用地，在现有牛场内建设钢结构草料库一座，建筑面积1800平方米，供牛的养殖使用。配套道路、绿化、消防、环保、安全等附属设施。年综合能耗为2.6tce（当量值）。项目建成后，可储存2000吨草料。	2026.5.20

57	邯郸中光盈新能源有限公司	91130404MAKBKY8B6H	闵理华	隆批投资〔2026〕242号	企业投资项目备案	备案	该项目计划用共2户住宅区域安装屋顶光伏发电装置，总面积253.14平方米，总块数70块，共安装逆变器2台，装机容量直流侧54.6KW、交流侧50KW。详细数据如下：1、租用牛家桥乡牛家桥村69号牛志坡屋顶145.23平方米，装机容量直流侧31.2KW、交流侧30KW，安装780WP组件40块，30KW逆变器1台；2、租用牛家桥乡南杨家楼村194号苏小波屋顶107.91平方米，装机容量直流侧23.4KW、交流侧20KW，安装780WP组件30块，20KW逆变器1台。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kv。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量6.67万KWh。	2026.5.21
----	--------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	--	-----------

58	广州穗发中瓴 新能源有限公司	91440115MA9Y DB531T	刁国宁	隆批投资〔2026 〕243号	企业投资项目 备案	备案	1. 项目租用邢台市隆尧县隆尧镇韩解村兴盛巷6号李志华的房屋屋顶安装建设分布式光伏发电装置，屋顶面积约247.8平方米。装机容量交流侧15KW, 直流侧17.64KW，安装735wp组件24块，功率15KW逆变器1台。 2. 项目租用邢台市隆尧县隆尧镇韩解村兴盛巷7号李志华的房屋屋顶安装建设分布式光伏发电装置，屋顶面积约201平方米。装机容量交流侧12KW, 直流侧13.23KW，安装735wp组件18块，功率12KW逆变器1台。 本工程建按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为380V，配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量2.97万KWh	2026. 5. 2 1
----	-------------------	------------------------	-----	--------------------	--------------	----	---	-----------------

59	河北晟腾新能源科技有限公司	91130182MACP5JMU6U	筵彩辉	隆批投资〔2026〕245号	企业投资项目备案	备案	本项目租用邢台强锐金属制品有限公司屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积4000平方米，装机容量直流侧450千瓦，交流侧400千瓦，安装625W组件720块，功率50KW逆变器8台。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“自发自用，余电上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为380V。年自发自用电量占发电量的比例80%、具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。配套并网柜、防雷、消防、监控、安全等配套设施。项目建成后，可年发电量约45万KWh。	2026.5.22
----	---------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	---	-----------

60	邯郸中光盈新能源有限公司	91130404MAKB KY8B6H	闵理华	隆批投资〔2026〕246号	企业投资项目备案	备案	本项目租用山口镇东齐村278号孙新华、西齐村257号刘锋军、茅山营村69号闫运华屋顶面积约974.86m²安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量109.98kw，交流侧容量100kw,功率780w组件141块。功率25kw逆变器2台，功率50kw逆变器1台。其中：租用山口镇东齐村278号孙新华屋顶面积约514.56m²,安装功率780w组件73块，功率50kw逆变器1台，直流侧容量56.94kw，交流侧容量50kw；西齐村257号刘锋军屋顶面积约146.4m²,安装功率780w组件35块，功率25kw逆变器1台，直流侧容量27.3kw，交流侧容量25kw；茅山营村69号闫运华屋顶面积约313.9m²,安装功率780w组件33块，功率25kw逆变器1台，直流侧容量25.74kw，交流侧容量25kw。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量13.1976万kWh。	2026.5.22
----	--------------	------------------------	-----	----------------	----------	----	---	-----------

61	石家庄昱晖光伏发电有限公司	91130184MAK7KWJFX9	曾纪高	隆批投资〔2026〕247号	企业投资项目备案	本项目租用山口镇北潘庄村216号李少峰、北潘庄村215号李少峰、西尚村158号杨平周、莲子镇镇耿家庄村234号张孟元， 屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积1850平方米，装机容量直流侧319.01KW，交流侧274KW, 安装730Wp组件437块，功率50kw逆变器2台，功率33kw逆变器2台，功率60kw逆变器1台，功率25kw逆变器1台，功率23kw逆变器1台。其中1、(李少峰) 屋顶面积350平方米，安装组件99块，33KW逆变器2台，装机容量直流侧72.27KW，交流侧66KW。2、(李少峰)屋顶面积850平方米，安装组件261块，50KW逆变器2台和60KW逆变器1台，装机容量直流侧190.53KW，交流侧160KW。3、(杨平周)屋顶面积340平方米，安装组件41块，25KW逆变器1台，装机容量直流侧29.93KW，交流侧25KW。4、(张孟元)屋顶面积310平方米，安装组件36块，23KW逆变器1台，装机容量直流侧26.28KW，交流侧23KW。按建筑面积分布根据光伏单元的实际分布情况，拟采用全额上网并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。本工程暂考虑设置4个并网点，逆变器交流出线经并网柜接入房屋临近光伏单元的低压配电室低压进线母线。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入	2026.5.22
----	---------------	--------------------	-----	----------------	----------	---	-----------

62	邯郸中光盈新能源有限公司	91130404MAKBKY8B6H	闵理华	隆批投资〔2026〕249号	企业投资项目备案	备案	项目计划用共3户住宅区域安装屋顶光伏发电装置，总面积571.6平方米，总块数160块，共安装逆变器4台，装机容量直流侧124.8KW、交流侧111KW，详细数据如下：1、租用牛家桥乡牛家桥村118号李景方219.6平方米，安装780WP组件53块，36KW逆变器1台，装机容量直流侧41.34KW、交流侧36KW；2、租用牛家桥乡牛家桥村24号王锦鹏屋顶191平方米，安装780WP组件56块，40KW逆变器1台，装机容量直流侧43.68KW、交流侧40KW；3、租用莲子镇镇东店马村182号王兵屋顶161平方米，安装780WP组件51块，20KW逆变器1台，15KW逆变器1台，装机容量直流侧39.78KW，交流侧35KW。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kv。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量 13.7万KWh。	2026.5.25
----	--------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	--	-----------

63	石家庄维晓新能源科技有限公司	91130184MAEWCY2D9X	崔保华	隆批投资〔2026〕250号	企业投资项目备案	备案	1、本项目租用隆尧县东良乡东良二村403号施志刚屋顶面积250平方米安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量48.91kWp，交流侧容量50kW, 功率730W组件67块。功率50kW逆变器1台。2、本项目租用隆尧县东良乡东良二村413号施书海屋顶面积360平方米安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量104.39kWp，交流侧容量90kW, 功率730W组件143块。功率90kW逆变器1台，按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量19.929万kWh。	2026.5.25
----	----------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	--	-----------

64	邢台添芙新能源科技有限公司	91130532MAEMH7B39F	韩福运	隆批投资〔2026〕251号	企业投资项目备案	备案	该项目计划利用共2户住宅区域安装屋顶光伏发电装置,总面积348.78平方米,总块数117块,共安装逆变器3台,装机容量85.41kw(直流侧)/78kw(交流侧),详细数据如下:1、隆尧县魏家庄镇李贾村98号李占法120平方米屋顶,安装730w太阳能电池组件51块,逆变器1台,功率为33kw,装机容量37.23kw,交流侧容量为33kw;2、隆尧县魏家庄镇王贯庄村130号刘景棉228.78平方米屋顶,安装730w太阳能电池组件66块,逆变器两台,功率为25kw+20kw,装机容量48.18kw,交流侧容量为45kw;配套并网柜、防雷、消防、安全、监控,供配电、环保等配套设施。按建筑面积分布,根据光伏单元的实际分布情况,采用“全额上网”低压并网接入方式,与公共电网连接点电压等级为0.38kV。具体接入点及接入方案根据审定的接入方案批复为准,项目建成后预计年均发电量110000kw/h。	2026.5.25
65	邢台桂臻商贸有限公司	91130525MA07NN9J48	胡庆锋	隆批投资〔2026〕254号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增用地,租用河北省邢台市隆尧县尹村镇东候村村东集体用地80平米,路面硬化80m²,设计停车4个。安装直流充电桩2台,其中,1台双枪直流充电桩,单台功率120kW,另外1台单枪直流充电桩,单台功率40KW,合计功率160kW,用于电车充电桩,设计充电容量160KW。接入附近公共变压器。同步配套建设充电桩基础供电线路、计量设备及充电管理系统等附属设施。年综合能耗6.145tce(当量值),单位增加值能耗为0.685tce/万元。项目建成后,年充电量109万度。	2026.5.26

66	枣强昱能新能源有限公司	91131121MAKD4NCB60	朱风英	隆批投资〔2026〕255号	企业投资项目备案	备案	本项目租用：隆尧县莲子镇镇白家寨村882号胡耀格房屋屋顶及院落安装建设光伏发电装置，屋顶及院落面积约300平方米。装机容量交流侧75KW，直流侧89.28KW，安装720Wp组件124块，功率50KW逆变器1台、25KW逆变器1台。本工程按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，以上均为“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38KV，配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。 项目建成后预计年均发电量9.3万KWh。	2026. 5. 26
67	枣强昱能新能源有限公司	91131121MAKD4NCB60	朱风英	隆批投资〔2026〕256号	企业投资项目备案	备案	本项目租用：隆尧县莲子镇镇北盐池村1号董芹波房屋屋顶及院落安装建设光伏发电装置，屋顶及院落面积约280平方米。装机容量交流侧45KW，直流侧48.96KW，安装720Wp组件68块，功率45KW逆变器1台。本工程按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，以上均为“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38KV，配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量5.1万KWh。	2026. 5. 26

68	邢台绿动新能源科技有限公司	91130525MAEF60E24L	胡彦朝	隆批投资〔2026〕257号	企业投资项目备案	备案	本项目利用南楼东村自家门前空闲场地300平方米，建设安装汽车充电桩。本次购置中型S-13-M-400/10变压器2台，（接入10KV楼东村线路），配变总容量800KVA. 安装320kW双枪充电桩2台，设计容量640kWh。配变容量利用率80%，同步配套建设充电桩基础供电线路、计量设备及充电管理系统等附属设施。年综合能耗为3.687tce(当量值)，单位增加值能耗为0.54tce/万元。项目建成后，年充电量33.6万度。	2026. 5. 27
69	邢台彪狮运输服务有限公司	91130525MAK371TYX2	李冰伟	隆批投资〔2026〕258号	企业投资项目备案	备案	本项目利用东魏村建设用地200平方米，建设安装汽车充电桩。本次购置S13-M-400KVA变压器1台, S13-M-315KVA变压器1台，配变容量715kVA。安装320KW双枪直流充电桩一台、240KW双枪直流充电桩一台，设计充电容量为560kwh；配变容量利用率为78.32%，同步配套建设充电桩基础供电线路计量设备及充电管理系统等附属设施。年综合能耗为19.66tce(当量值)，单位增加值能耗为0.689tce /万元。项目建成后，年充电量20万度。	2026. 5. 27

70	隆尧县银驰机动车充电站（个体工商户）	92130525MAK48XT56J	王月娟	隆批投资〔2026〕259号	企业投资项目备案	备案	本项目利用邢台宝盛汽车贸易有限公司商业服务业设施用地225平方米，建设安装汽车充电桩。本次购置160KW直流4枪充电桩一台，安装160kw充电桩一台，设计充电容量160千瓦；响应国家政策接入附近公共变压器。同步配套建设充电桩基础供电线路、计量设备及充电管理系统等附属设施。年综合能耗为0.11tce（当量值），单位增加值能耗为0.603tce/万元。项目建成后，年充电量2.2万度。	2026. 5. 27
71	隆尧县银驰机动车充电站（个体工商户）	92130525MAK48XT56J	王月娟	隆批投资〔2026〕260号	企业投资项目备案	备案	本项目利用赵英杰（隆国用（2007）第118号）停车场用地60平方米，建设安装汽车充电桩。本次购置160KW直流4枪充电桩一台，安装160kw充电桩一台，设计充电容量160千瓦；响应国家政策接入附近公共变压器。同步配套建设充电桩基础供电线路、计量设备及充电管理系统等附属设施。年综合能耗为0.11tce（当量值），单位增加值能耗为0.603tce/万元。项目建成后，年充电量2.2万度。	2026. 5. 27
72	河北金隆水泥集团有限公司	911305256010575637	李浩	隆批投资〔2026〕261号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增占地，采取AI控制模式精准喷氨改造和清洁运输改造，改造内容主要包括：喷枪选型优化、喷枪布置位置优化、喷氨控制系统智能升级、装载机升级。购置新能源装载机2台、喷枪8支、PLC控制系统等各类设备。年综合能耗44.24tce（当量值）。项目建成后，可实现脱硝氨水消耗量减少≤0.5kg/吨熟料，场内物料装卸全部符合清洁运输的要求。	2026. 5. 28

73	邢台烨川新能源科技有限责任公司	91130525MAK3NJTK1Y	杨刚	隆批投资〔2026〕262号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增用地, 租用尧北里村建设用地4000平米, 路面硬化3000m², 设计停车15个。购置3000KVA变压器2台(接入10kV线路), 配变容量6000kVA。安装12台400kw24枪充电桩, 合计功率4800kW; 用于电车充电桩, 设计充电容量4800KW, 配变容量利用率为80%; 同时配套建设6工位重卡换电站。同步配套建设充电桩基础供电线路、计量设备及充电管理系统等附属设施。年综合能耗为31.954tce(当量值), 单位增加值能耗为0.68tce/万元。项目建成后, 年充电量850万度。	2026. 5. 28
74	邢台正予泰新能源有限公司	91130524MAEMNU616C	韩云生	隆批投资〔2026〕264号	企业投资项目备案	备案	本项目租用隆尧县北楼乡北楼村563号班少飞(冀〔2023〕隆尧县不动产权第0007872号), 屋顶及院落面积300.93m²安装建设光伏发电装置, 装机容量直流侧容量47.58kWp, 交流侧容量40kW, 功率780W组件61块, 功率40kW逆变器1台。按建筑面积分布, 根据光伏单元的实际分布情况, 拟采用全额上网并网接入方式, 与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量6.42万kWh。	2026. 5. 28

75	隆尧锐蓝新能源科技有限公司	91130525MAKE DQ9F82	马忠华	隆批投资〔2026〕 265号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增用地, 租用西尚村建设用地10000平方米, 路面硬化5000m², 设计停车位25个。购置3000KVA变压器2台(接入10kV线路), 配变容量6000kVA。安装12台400kw24枪充电桩, 合计功率4800kW; 用于新能源汽车充电桩, 设计充电容量4800KW, 配变容量利用率为80%; 同时配套建设6工位重卡换电站。同步配套建设充电桩基础供电线路、计量设备及充电管理系统等附属设施。年综合能耗为31.954tce(当量值), 单位增加值能耗为0.68tce/万元。项目建成后, 年充电量850万度	2026. 5. 28
76	隆尧县圣玉新能源科技有限公司	91130525MA7D JE1A1B	张春波	隆批投资〔2026〕 266号	企业投资项目备案	备案	本项目租用隆尧县张志朋种植家庭农场工业用地1676.3平方米, 建设安装汽车充电桩。本项目建设砖混结构营业厅一座, 建筑面积420平方米; 购置2500KW变压器2台(接入10KV), 配变容量5000KVA。安装2000kwTQKX-VGX充电堆2套、300A充电终端16台, 设计充电容量4000Kwh, 配变容量利用率80%。项目计划分两期建设, 一期购置2500KW变压器1台, 安装2000kwTQKX-VGX充电堆一套, 300A充电终端8台; 二期购置2500KW变压器1台, 安装2000kwTQKX-VGX充电堆一套, 300A充电终端8台。两期均同步配套建设充电桩基础供电线路、计量设备及充电管理系统等附属设施。年综合能力耗能43.0151tce(当量值), 单位增加值能耗为0.53tce/万元。项目建成后, 年充电量700万度	2026. 5. 28

