

隆尧县行政审批局非许可类事项审批结果事后公开（法人）

序号	行政相对人名称	统一社会信用代码	法定代表人	决定书文号	事项名称	备案	审批内容	决定日期
1	石家庄海乐德新能源科技有限公司	91130129MAK92W4D1X	孙阳	隆批投资（2026）267号	企业投资项目备案	备案	项目租用邢台市隆尧县山口镇山口村东8号胡彦云的房屋屋顶安装建设分布式光伏发电装置，屋顶面积约630平方米。装机容量交流侧138KW, 直流侧140.65KW，安装725wp组件194块，功率30KW逆变器1台，功率36KW逆变器3台。本工程按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为380V，配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量15.8万KWh	2026.5.29

2	邯郸中光盈新能源有限公司	91130404MAKBKY8B6H	闵理华	隆批投资（2026）268号	企业投资项目备案	备案	本项目租用北楼乡周张庄村60号张少华、双碑乡亦城村191号李彦彬屋顶面积约733.98m²，山口镇东齐村222号孙现波庭院（非无房空地）面积288m²安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量135.72kw，交流侧容量126kw，功率780w组件174块。功率36kw逆变器1台，功率40kw逆变器1台，功率50kw逆变器1台。其中：租用北楼乡周张庄村60号张少华屋顶面积约375.7m²，安装功率780w组件61块，功率40kw逆变器1台，直流侧容量47.58kw，交流侧容量40kw；双碑乡亦城村191号李彦彬屋顶面积约358.28m²，安装功率780w组件48块，功率36kw逆变器1台，直流侧容量37.44kw，交流侧容量36kw；山口镇东齐村222号孙现波庭院面积约288m²，安装功率780w组件65块，功率50kw逆变器1台，直流侧容量50.7kw，交流侧容量50kw。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建	2026.5.29
---	--------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	---	-----------

3	广州穗发中瓴 新能源有限公司	91440115MA9YDB531T	刁国宁	隆批投资〔2026〕269号	企业投资项目备案	备案	本项目租用隆尧县山口镇东山南村260号马现敏，屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积约占180平方米，安装功率735Wp组件45块，30kW逆变器1台，装机容量交流侧30kW，直流侧33.075kWp。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量4万kWh。	2026.5.29
---	-------------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	---	-----------

4	邯郸中光盈新能源有限公司	91130404MAKBKY8B6H	闵理华	隆批投资（2026）270号	企业投资项目备案	备案	本项目租用东良乡周村199号谢小英、周村149号张胜存、周村16号辛孟国、周村484号赵志敏屋顶面积约1033.43m²安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量192.66kw，交流侧容量175kw, 功率780w组件247块。功率25kw逆变器1台，功率30kw逆变器1台，功率60kw逆变器2台。其中：租用东良乡周村199号谢小英屋顶面积约387.84m², 安装功率780w组件90块，功率60kw逆变器1台，直流侧容量70.2kw，交流侧容量60kw；周村149号张胜存屋顶面积约147.74m², 安装功率780w组件45块，功率30kw逆变器1台，直流侧容量35.1kw，交流侧容量30kw；周村16号辛孟国屋顶面积约369.75m², 安装功率780w组件77块，功率60kw逆变器1台，直流侧容量60.06kw，交流侧容量60kw；周村484号赵志敏屋顶面积约128.1m², 安装功率780w组件35块，功率25kw逆变器1台，直流侧容量27.3kw，交流侧容量25kw。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接	2026.5.29
---	--------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	---	-----------

5	巨鹿县蒯泰新能源有限公司	91130529MAEBMMU54W	刘杰	隆批投资（2026）271号	企业投资项目备案	备案	本项目租用隆尧县山口镇茅山营村161号武永利屋顶面积约102平方米安装功率780W组件27块，功率20kW逆变器1台，直流侧容量21.06kWp，交流侧容量20kW，按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准，项目建成后预计年均发电量2.53万kWh。	2026.5.29
---	--------------	--------------------	----	----------------	----------	----	--	-----------

6	邯郸中光盈新能源有限公司	91130404MAKBKY8B6H	闵理华	隆批投资（2026）274号	企业投资项目备案	备案	本项目租用双碑乡北村53号宋军龙、北村81号宋军龙、北村112号宋桂增、北村110号宋桂增院落（非无房空地）面积约894m²安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量134.16kw，交流侧容量130kw, 功率780w组件172块。功率20kw逆变器1台，功率25kw逆变器2台，功率60kw逆变器1台。其中：租用双碑乡北村53号宋军龙院落面积约216m², 安装功率780w组件28块，功率20kw逆变器1台，直流侧容量21.84kw，交流侧容量20kw；北村81号宋军龙院落面积约216m², 安装功率780w组件34块，功率25kw逆变器1台，直流侧容量26.52kw，交流侧容量25kw；北村112号宋桂增院落面积约130m², 安装功率780w组件32块，功率25kw逆变器1台，直流侧容量24.96kw，交流侧容量25kw；北村110号宋桂增院落面积约332m², 安装功率780w组件78块，功率60kw逆变器1台，直流侧容量60.84kw，交流侧容量60kw。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配	2026.5.29
---	--------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	---	-----------

7	邯郸市冀兴新能源科技有限公司	91130404MAEKK3E586	张何	隆批投资〔2026〕275号	企业投资项目备案	备案	本项目租用河北省邢台市隆尧县山口镇西山南村124号侯京春房屋屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积为270平方米。装机容量交流侧50kW，直流侧56.21kW，安装730Wp组件77块，功率50KW逆变器1台。本工程按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38KV 配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量7.31万KWh。	2026.6.1
8	广州穗发中瓴新能源有限公司	91440115MA9YDB531T	刁国宁	隆批投资〔2026〕276号	企业投资项目备案	备案	本项目租用隆尧县魏家庄镇郭贾村186号睢云彩屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶总面积约432平方米，安装功率735Wp组件108块，30kW逆变器1台，40kW逆变器1台，装机容量交流侧70kW，直流侧79.38kWp。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量9万kWh	2026.6.1

9	隆尧县亚上汽车配件制造有限公司	91130525MA09FKB791	张保龙	隆批投资〔2026〕277号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增用地，在现有厂址内购置S13-M-2500KVA变压器1台（接入10kv电路），用于配件加工；配套环保，消防，安全等措施。年综合能耗为73.74tce(当量值)。	2026. 6. 1
10	广州穗发中瓴新能源有限公司	91440115MA9YDB531T	刁国宁	隆批投资〔2026〕278号	企业投资项目备案	备案	本项目租用隆尧县固城镇西潘村5号张士利（冀（2024）隆尧县不动产权第0014326号），屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积约占192平方米，安装功率735Wp组件48块，30kW逆变器1台，装机容量交流侧30kW，直流侧35.28kWp。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量4万kWh。	2026. 6. 1

11	隆尧贺亿新能源 科技有限公司	91130525MAKEPLL032	杜爽	隆批投资〔2026〕 279号	企业投资 项目备案	备案	本项目租用隆尧县隆亿橡胶制品厂屋顶面积约1847.89m ² 安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量200.26kw，交流侧容量175kw, 功率620w组件323块。功率25kw逆变器1台，功率50kw逆变器3台。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“自发自用，余电上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。年自发自用电量占发电量的比例为85%。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量24.0312万kWh。	2026.6.1
----	-------------------	--------------------	----	--------------------	--------------	----	--	----------

12	隆尧县兴瑞建筑材料有限公司	91130525096741224H	史存义	隆批投资（2026） 280号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增占地，在现有厂区内进行绿色转型升级。建设2层砖混结构办公楼一座、原料库、陈化库、生产车间、隧道窑、破碎车间，总建筑面积20630 m²，同时将现有的2条5000万块多孔砖/年生产线整合提升为1条年产1.224亿块标砖固废资源化综合利用烧结砖生产线，购置挤出机、切条机、码坯机、破碎机、对辊机等生产设备，配套环保、安全、消防等相关附属设施。项目以煤矸石为主要原料，实现工业固废资源化利用。年综合能耗为142.62tce/万块（当量值），项目单位增加值能耗为0.13tce/万元。项目建成后，可年产烧结普通砖1.224亿块（尺寸240*115*53mm），产品属新型墙体材料，符合资源综合利用与河北省产业政策。	2026.6.2
13	石家庄维晓新能源科技有限公司	91130184MAEWCY2D9X	汪乐	隆批投资（2026） 281号	企业投资项目备案	备案	本项目租用东良镇周村641号曹秀荣院落（非无房空地）面积约196.47m²安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量32.85kw，交流侧容量30kw，功率730w组件45块。功率30kw逆变器1台。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量3.942万kWh。	2026.6.2

14	广州穗发中瓴新能源有限公司	91440115MA9YDB531T	刁国宁	隆批投资〔2026〕282号	企业投资项目备案	备案	本项目租用隆尧县北楼乡牛家庄村29号周丽丽屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶安装面积约132平方米，安装功率735Wp组件33块，23kW逆变器1台，装机容量交流侧23kW，直流侧24.255kWp。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量3万kWh。	2026.6.2
15	邢台忱束商贸有限公司	91130525MAK0KANA8U	刘路群	隆批投资〔2026〕283号	企业投资项目备案	备案	本项目租用隆尧县尧北里村村东鑫悦商砼对过尧北里村委会建设用地1155平方米，建设停车位8个，安装新能源汽车充电桩。本次购置S13-M-2500kVA变压器1台（接入10kv线路），配变容量为2500KVA。安装(HQC-DY-400-50)600kw双枪直流充电桩3台、160kW双枪直流充电桩1台，设计充电容量为1960kw，配变容量利用率为78.4%，配套防雷监控、供配电、给排水、环保，消防，安全等措施。年综合能耗为9.832tce（当量值），单位增加值能耗为0.603tce/万元。项目建成后，可为新能源汽车年充电量171.7万度。	2026.6.2

16	邢台添美新能源科技有限公司	91130532MAEMH7B39F	韩福运	隆批投资〔2026〕284号	企业投资项目备案	备案	该项目计划利用共3户住宅区域安装屋顶光伏发电装置,总面积877.6平方米,总块数116块,共安装逆变器3台,装机容量84.68kw(直流侧)/76kw(交流侧),详细数据如下:1、隆尧县魏家庄镇牛张村89号张分子358.6平方米屋顶,安装730w太阳能电池组件36块,逆变器1台,功率为25kw,装机容量26.28kw,交流侧容量为25kw;2、隆尧县魏家庄镇郭贾村57号王占华360平方米屋顶,安装730w太阳能电池组件56块,逆变器1台,功率为36kw,装机容量40.88kw,交流侧容量为36kw;3、隆尧县魏家庄镇公子前村294号田立国159平方米屋顶,安装730w太阳能电池组件24块,逆变器1台,功率为15kw,装机容量17.52kw,交流侧容量为15kw;配套并网柜、防雷、消防、安全、监控,供配电、环保等配套设施。按建筑面积分布,根据光伏单元的实际分布情况,采用“全额上网”低压并网接入方式,与公共电网连接点电压等级为0.38kV。具体接入点及接入方案根据审定的接入方案批复为准,项目建成后预计年均发电量109000kw/h。	2026.6.2
----	---------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	--	----------

17	隆尧县盛昌制砖厂(普通合伙)	91130525077487793N	班琳英	隆批投资〔2026〕285号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增用地，对现有页岩煤矸石烧结砖生产线进行技术升级改造，对原有成品车间、制坯车间生产线、窑炉双道门进行改造；对脱硫塔、脱硫池进行改造，采用石灰石膏脱硫法，PH值自动检测加药，自动脱硫石灰膏。购置真空砖机、全自动码坯生产线、机器手码坯、成品自动打包系统、DCS自动化窑炉温控系统、智能化数控系统等各类设备8台（套）；对厂区环境设施进行面貌提升，主要进行厂区场地硬化、料棚密闭、喷淋系统、洗车系统、门禁系统；配套环保、消防、安全等措施。项目以煤矸石为主要原料，实现工业固废资源化利用。年综合能耗为464.474tce（当量值），项目单位增加值能耗为0.499tce/万元。项目建成后，可年产1.05亿块煤矸石烧结砖，产品属新型墙体材料，符合资源综合利用与河北省产业政策。	2026.6.2
18	隆尧县超旭固体废物处理有限公司	91130525MA0E17GJ1R	王晓东	隆批投资〔2026〕288号	企业投资项目备案	备案	本项目为技术改造项目，不新增建设用地、不新增产能。项目所在厂区现有占地14.93亩（合9947平方米），总建筑面积约6700平方米，利用厂区现有厂房完成对原有建筑施工废弃物处理生产线进行工艺优化，主要对筛分设备进行升级改造，提升废弃物破碎后的筛分精度与效率、并提高污染治理水平。厂区现有设备数量共计17台（套），项目技改后，新增1套密闭皮带输送设施，共计18台（套）。年综合能耗为98.5771tce(当量值)。	2026.6.4

19	隆尧县尚实达科技有限公司	91130525MA08HF8H87	董博	隆批投资〔2026〕290号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增用地,利用隆尧县尚实达科技有限公司厂区内4000平方米,安装新能源充电桩。购置S13-M-2500KVA变压器1台(接入10KV线路),配变容量2500kVA。安装直流双枪320kw充电桩6台,设计充电容量为1920KW,配变容量利用率76.8%。同步配套建设充电桩基础供电线路、计量设备及充电管理系统等附属设施。年综合能耗15.977tce(当量值),单位增加值能耗为0.65tce/万元。项目建成后,年充电量99万度。	2026.6.4
----	--------------	--------------------	----	----------------	----------	----	---	----------

20	邢台添芙新能源科技有限公司	91130532MAEMH7B39F	韩福运	隆批投资〔2026〕291号	企业投资项目备案	备案	1、魏家庄镇南丈村162号，李甜甜，屋顶面积263平方米装机容量直流侧容量44.530KW，交流侧容量40KW，功率730W组件61块。功率40KW逆变器一台，建成后年发电量为5.7889kwh。 2、牛家桥乡北吴疃村598号，杨颖，屋顶面积180平方米装机容量直流侧24.820KW，交流侧容量25KW，功率730W组件34块。功率25KW逆变器一台，建成后年发电量为3.2266kwh。 3、牛家桥乡北吴疃村624号，李思含，屋顶面积188平方米装机容量直流侧容量32.850KW，交流侧容量30KW，功率730W组件45块。功率30kw逆变器一台。建成后年发电量为4.2705kwh。 按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。 项目建成后预计年均发电量为13.286万kWh。	2026.6.4
----	---------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	--	----------

21	天津市东丽穗能 新能源有限公司	91120110MAD360G400	赵磊	隆批投资〔2026〕 292号	企业投资 项目备案	备案	本项目租用：1、隆尧县莲子镇镇北盐池村147号白会勇房屋屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积约140平方米。 装机容量交流侧25KW，直流侧29.26KW，安装770Wp组件38块，功率25KW逆变器1台。 2、隆尧县莲子镇镇白家寨村435号武建辉房屋屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积约148平方米。装机容量交流侧30KW，直流侧30.03KW，安装770Wp组件39块，功率30KW逆变器1台。 本工程按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，以上均为“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38KV，配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量6.1万KWh。	2026.6.4
22	邢台添芙新能 源科技有限公 司	91130532MAEMH7B39F	韩福运	隆批投资〔2026〕 294号	企业投资 项目备案	备案	本项目租用隆尧县魏家庄镇魏家庄村941号李敬芝屋顶面积198平方米安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量65.700kWp，交流侧容量60kW，功率730W组件90块。功率30kW逆变器2台，按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量	2026.6.5

23	石家庄海乐德 新能源科技有 限公司	91130129MAK92W4D1X	孙阳	隆批投资（2026 ）295号	企业投资 项目备案	备案	本项目租用隆尧县固城镇孟村468号李瑞平、隆尧县固城镇孟村208号赵战辉2户房屋屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积约640平方米，装机容量交流侧69kW，直流侧69.60kWp，安装725Wp组件96块，功率33kW逆变器1台、功率36kW逆变器1台。其中：1、李瑞平面积250平方米，安装45块组件，33kW逆变器1台，装机容量交流侧33kW，直流侧32.625kWp；2、赵战辉面积390平方米，安装51块组件，36kW逆变器1台，装机容量交流侧36kW，直流侧36.975kWp。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kv。配套并网柜、防雷、环保、消防、安全等设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量8.3万kWh。	2026.6.8
----	-------------------------	--------------------	----	--------------------	--------------	----	---	----------

24	隆尧县超旭固体废物处理有限公司	91130525MA0E17GJ1R	王晓东	隆批投资（2026）296号	企业投资项目备案	备案	本项目为技术改造项目，不新增建设用地、不新增产能。项目所在厂区现有占地14.93亩（合9947平方米），总建筑面积约6700平方米。项目改造后，利用厂区现有厂房和设备完成原有建筑施工废弃物和新增一般工业固体废弃物的加工处理，年处理能力仍为10万吨。新增一般工业固体废物年加工处理量为3万吨，主要包括炉渣、粉煤灰、脱硫灰、脱硫石膏、冶炼和煅烧废渣、废耐火材料、废石膏板、陶瓷边脚料和铸造废砂；原有建筑施工废弃物年加工处理量调整为7万吨。生成线工艺优化主要对筛分设备进行升级改造，提升废弃物破碎后的筛分精度与效率、并提高污染治理水平。厂区现有设备数量共计17台（套），项目技改后，1台振动筛升级改造，新增1套密闭皮带输送设施，共计18台（套）。年综合能耗为98.5771tce(当量值)。	2026.6.8
----	-----------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	---	----------

25	邢台正予泰新能源有限公司	91130524MAEMNU616C	韩云生	隆批投资（2026）297号	企业投资项目备案	备案	本项目租用隆尧县尹村镇南西董村395号史宽，屋顶及院落面积406.64m²安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量89.7kWp，交流侧容量80kW, 功率780W组件115块，功率30kW逆变器1台，功率50kW逆变器1台。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用全额上网并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量12.1万kWh。	2026.6.8
----	--------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	--	----------

26	石家庄普晖光伏科技有限公司	91130133MAK941DM97	汪伟	隆批投资（2026）298号	企业投资项目备案	备案	本项目利用隆尧县固城镇孟村368号张军峰房屋屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积约150平方米，装机容量交流侧30KW，直流侧33.3KW，安装740Wp组件45块，功率30KW逆变器1台。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量4.5万KWh。	2026.6.8
27	邯郸中光盈新能源有限公司	91130404MAKBKY8B6H	闵理华	隆批投资（2026）299号	企业投资项目备案	备案	本项目租用山口镇东山南村293号李精锁屋顶面积约143m²安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量28.08kw，交流侧容量25kw，功率780w组件36块。功率25kw逆变器1台。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量3.3696万kWh。	2026.6.8

28	石家庄海乐德新能源科技有限公司	91130129MAK92W4D1X	孙阳	隆批投资〔2026〕300号	企业投资项目备案	备案	项目租用邢台市隆尧县山口镇山口村152号郑军平的房屋屋顶安装建设分布式光伏发电装置，屋顶面积约198平方米。装机容量交流侧56KW, 直流侧55.1KW，安装725wp组件76块，功率20KW逆变器1台，功率36KW逆变器1台。本工程按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为380V，配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量6.4万KWh	2026.6.9
29	邯郸市交创新能源科技有限公司	91130405MAK6657W16	汪乐	隆批投资〔2026〕301号	企业投资项目备案	备案	本项目租用东良镇周村641号曹秀荣院落（非无房空地）面积约196.47m²安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量32.85kw，交流侧容量30kw, 功率730w组件45块。功率30kw逆变器1台。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量3.942万kWh。	2026.6.9

30	巨鹿县蒯泰新能源有限公司	91130529MAEBMMU54W	刘杰	隆批投资〔2026〕304号	企业投资项目备案	备案	本项目租用隆尧县魏家庄镇肖庄西村陈胜国234号；屋顶总面积约567.72平方米，安装功率780Wp组件77块，30kW逆变器1台，25kW逆变器1台、装机容量交流侧55kW，直流侧60.06kWp。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38KV. 配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量6万kWh。	2026.6.10
31	枣强昱能新能源有限公司	91131121MAKD4NCB60	朱风英	隆批投资〔2026〕305号	企业投资项目备案	备案	本项目租用：隆尧县牛家桥乡牛家桥村596号高兰周房屋屋顶及院落安装建设光伏发电装置，屋顶及院落面积约400平方米。装机容量交流侧50KW，直流侧57.6KW，安装720Wp组件80块，功率50KW逆变器1台。本工程按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，以上均为“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38KV, 配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量6万KWh。	2026.6.10

32	石家庄普眸光伏科技有限公司	91130133MAK941DM97	汪伟	隆批投资〔2026〕306号	企业投资项目备案	备案	本项目利用隆尧县固城镇孟村618号张改分房屋屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积约160平方米，装机容量交流侧30KW，直流侧37.0KW，安装740Wp组件50块，功率30KW逆变器1台。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量5.0万KWh。	2026.6.10
33	石家庄普眸光伏科技有限公司	91130133MAK941DM97	汪伟	隆批投资〔2026〕307号	企业投资项目备案	备案	本项目利用隆尧县固城镇孟村30号王成菊房屋屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积约130平方米，装机容量交流侧25KW，直流侧28.12KW，安装740Wp组件38块，功率25KW逆变器1台。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量3.8万KWh。	2026.6.10

34	河北拾分快新能源科技有限公司	91130525MADB6XWH6T	李峰	隆批投资〔2026〕309号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增用地,租用河北昭宇仓储物流中心停车场建设用地10000平米,设计停车60个。安装新能源充电桩。购置2500KVA变压器10台、800KVA变压器2台(接入10kV线路),配变容量26600kVA。安装40台480KW直流双枪充电桩,10台160KW直流双枪充电桩,设计充电容量20800KW,配变容量利用率78.2%。同步配套建设充电桩基础供电线路、计量设备及充电管理系统、光伏、储能、换电站等附属设施。项目分三期建设,一期安装20台480kw直流双枪充电桩,5台160kw直流双枪充电桩,2500KVA变压器5台,800KVA变压器1台;二期安装20台480kw直流双枪充电桩,5台160kw直流双枪充电桩,2500KVA变压器5台,800KVA变压器1台;三期建设安装1MW分布式光伏发电设备,拟采用1820块峰值功率550Wp的单晶硅光伏组件,配套10台额定功率100kW的组串式逆变器。建设安装一套电化学储能系统,总规模为4MW/8MWh。系统由4套标准集装箱式储能单元组成,每套单元额定功率为1MW,储能容量为2MWh。电池采用磷酸铁锂体系,系统设计充放电时长为2小时。上网模式全部自发自用。年综合能耗为61.45tce(当量值),单位增加值能耗为0.397tce/万元。项目建成后,年充电量504万度。	2026.6.10
----	----------------	--------------------	----	----------------	----------	----	--	-----------

35	石家庄昱晖光伏发电有限公司	91130184MAK7KWJFX9	曾纪高	隆批投资〔2026〕311号	企业投资项目备案	备案	本项目租用邢台市隆尧县北楼乡辛贾村118号郭胜强房屋庭院安装建设光伏发电装置，屋顶面积约180平方米，装机容量交流侧36kW，直流侧40.15kW，安装730wp组件55块，功率36kW逆变器1台。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kv。本工程暂考虑设置1个并网点，逆变器交流出线经并网柜接入房屋临近光伏单元的低压配电室低压进线母线侧。配套并网柜、防雷、环保、消防、安全等设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量4.8万kWh	2026.6.10
36	工维能（武安市）新能源科技有限公司	91130481MAEGFB9T3K	樊燕河	隆批投资〔2026〕312号	企业投资项目备案	备案	本项目利用隆尧县北楼乡南羊村102号李占省的屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积约1820平方米，装机容量交流侧110KW，直流侧128.48KWP，安装730Wp组件176块，功率50KW逆变器1台，功率30KW逆变器1台，功率30KW逆变器1台。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，“与公共电网连接点电压等级为380V。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量14.9万KWh。	2026.6.11

37	石家庄昱晖光伏发电有限公司	91130184MAK7KWJFX9	曾纪高	隆批投资〔2026〕313号	企业投资项目备案	备案	项目租用邢台市隆尧县山口镇山口村138号杨松的房屋屋顶安装建设分布式光伏发电装置，屋顶面积约180平方米。装机容量交流侧15KW, 直流侧14.6KW，安装730wp组件20块，功率15KW逆变器1台。本工程按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为380V，配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量1.8万KWh	2026.6.11
38	石家庄昱晖光伏发电有限公司	91130184MAK7KWJFX9	曾纪高	隆批投资〔2026〕314号	企业投资项目备案	备案	项目租用邢台市隆尧县山口镇山口村东5号胡彦云的房屋屋顶安装建设分布式光伏发电装置，屋顶面积约1251.2平方米。装机容量交流侧120KW, 直流侧135.78KW，安装730wp组件186块，功率30KW逆变器4台。本工程按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为380V，配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量14.4万KWh	2026.6.11

39	广州穗发中瓴新能源有限公司	91440115MA9YDB531T	刁国宁	隆批投资〔2026〕316号	企业投资项目备案	备案	本项目租用隆尧县隆尧镇南小河村408号冯孟彦，南小河村原文英54号，南小河村29号刘成周，南小河村433号王树国屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶总面积约684平方米，安装功率735Wp组件171块，50kW逆变器1台，25kW逆变器3台，装机容量交流侧125kW，直流侧125.685kWp。其中1：冯孟彦屋顶安装面积约264平方米，安装功率735Wp组件66块，50kW逆变器1台，装机容量交流侧50kW，直流侧48.51kWp。2：原文英屋顶安装面积约132平方米，安装功率735Wp组件33块，25kW逆变器1台，装机容量交流侧25kW，直流侧24.255kWp。3：刘成周屋顶安装面积约144平方米，安装功率735Wp组件36块，25kW逆变器1台，装机容量交流侧25kW，直流侧26.46kWp。4：王树国屋顶安装面积约144平方米，安装功率735Wp组件36块，25kW逆变器1台，装机容量交流侧25kW，直流侧26.46kWp。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量15万kWh。	2026.6.11
----	---------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	--	-----------

40	工维能（武安市）新能源科技有限公司	91130481MAEGFB9T3K	樊燕河	隆批投资（2026）318号	企业投资项目备案	备案	本项目利用隆尧县莲子镇镇后辛庄村271号王峰的屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积约260平方米，装机容量交流侧55KW，直流侧63.51KWP，安装730Wp组件87块，功率25KW逆变器1台，功率30KW逆变器1台。项目建成后预计年均发电量7.4万KWh。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，“与公共电网连接点电压等级为380V。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。年发电量约7.4万度	2026.6.12
----	-------------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	--	-----------

41	石家庄昱晖光伏发电有限公司	91130184MAK7KWJFX9	曾纪高	隆批投资〔2026〕319号	企业投资项目备案	备案	本项目租用隆尧县隆尧镇陈村84号赵现峰屋顶面积311平方米安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量64.24kWp，交流侧容量60kW, 功率730W组件88块。功率30kW逆变器2台，按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量8.3512万kWh	2026.6.12
----	---------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	---	-----------

42	邯郸中光盈新能源有限公司	91130404MAKBKY8B6H	闵理华	隆批投资（2026）320号	企业投资项目备案	备案	本项目租用东良乡周村212号赵玉通、东良乡周村291号乔现果、尹村镇染红村172号牛康康屋顶面积约1001.92m²安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量115.44kw，交流侧容量106kw，功率780w组件148块。功率30kw逆变器1台，功率36kw逆变器1台，功率40kw逆变器1台。其中：租用东良乡周村212号赵玉通屋顶面积约362.88m²，安装功率780w组件61块，功率40kw逆变器1台，直流侧容量47.58kw，交流侧容量40kw；东良乡周村291号乔现果屋顶面积约306m²，安装功率780w组件39块，功率30kw逆变器1台，直流侧容量30.42kw，交流侧容量30kw；尹村镇染红村172号牛康康屋顶面积约333.04m²，安装功率780w组件48块，功率36kw逆变器1台，直流侧容量37.44kw，交流侧容量36kw。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量13.85万kWh。	2026.6.12
----	--------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	--	-----------

43	邢台东恒农贸市场服务有限公司	91130525MA07RLBQ06	董兴亚	隆批投资（2026）321号	企业投资项目备案	备案	项目利用邢台东恒农贸市场服务有限公司的屋顶建设分布式光伏发电项目，占用企业厂房屋顶总面积约4000平方米（本次利用屋顶面积2500平方米），装机容量直流侧容量532.35kw，交流侧容量450kw，功率650w组件819块。功率50kw送变压器9台。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用”自发自用，余电上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为380V。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。年自发自用电量占发电量的比例为51%。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量65万kWh。	2026.6.12
----	----------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	--	-----------

44	邢台东恒农贸市场服务有限公司	91130525MA07RLBQ06	董兴亚	隆批投资（2026）322号	企业投资项目备案	备案	本项目利用隆尧县邢台东恒农贸市场服务有限公司的屋顶总面积4000平方米（本次利用屋顶1500平方米），安装建设光伏发电装置。装机容量交流侧200KW, 直流侧234KW, 安装650Wp组件360块，50KW逆变器4台。本工程按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“自发自用，余电上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为380V, 年自发自用电量占发电量比例为51%, 配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量30万KWh	2026. 6. 12
----	----------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	--	-------------

45	邯郸市交创新能源科技有限公司	91130405MAK6657W16	汪乐	隆批投资〔2026〕323号	企业投资项目备案	备案	本项目租用魏家庄镇魏庄村948号刘义德屋顶面积950平方米，装机容量直流侧容量170.09KW，交流侧容量150KW，功率730W组件233块。功率50KW逆变器3台。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量为22.1117万kWh。	2026.6.15
----	----------------	--------------------	----	----------------	----------	----	---	-----------

46	沧州沛辉新能源发电有限公司	91130903MAE10Y7N90	姜晓枫	隆批投资〔2026〕325号	企业投资项目备案	备案	本项目租用隆尧县山口镇西尚村120号赵胜栓、隆尧县北楼乡重贤村204号吕立峰，2户房屋屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积约510平方米，装机容量交流侧91kW，直流侧102.2kWp，安装730Wp组件140块，功率25kW逆变器1台、功率33kW逆变器2台。其中：1、赵胜栓面积180平方米，安装组件39块，25kW逆变器1台，装机容量交流侧25kW，直流侧28.47kWp；2、吕立峰面积330平方米，安装101块组件，33kW逆变器2台，装机容量交流侧66kW，直流侧73.73kWp。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、环保、消防、安全等设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量12.6万kWh。	2026.6.15
----	---------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	---	-----------

47	邯郸中光盈新能源有限公司	91130404MAKBKY8B6H	闵理华	隆批投资〔2026〕326号	企业投资项目备案	备案	本项目租用双碑乡北村144号谢书桂院落（非无房空地）面积约345m²安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量68.64kw，交流侧容量70kw，功率780w组件88块。功率30kw逆变器1台，功率40kw逆变器1台。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量8.23万kWh	2026.6.15
48	广州穗发中瓴新能源有限公司	91440115MA9YDB531T	刁国宁	隆批投资〔2026〕327号	企业投资项目备案	备案	本项目租用隆尧县北楼乡北楼村446号宋志彬屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶总面积约228平方米，安装功率735wp组件57块，25kW逆变器1台，15kW逆变器1台，装机容量交流侧40kW，直流侧41.895kWp。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量5万kWh	2026.6.15

49	青岛亦为充电网运营科技有限公司	91370214MAD55M0A4X	何金勋	隆批投资〔2026〕328号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增占地,租用霍庄村建设用地72平米,建设安装汽车充电桩;路面硬化72m²,设计停车位4个。接入400kVA赵辛线西北大道路公共变压器,配变容量400kVA。安装80kW双枪直流充电桩2台,合计功率160kW。同步配套建设充电桩基础供电线路、计量设备及充电管理系统等附属设施。年综合能耗1.6tce(当量值),单位增加值能耗为0.65tce/万元。项目建成后,年充电量20万度	2026.6.15
50	沧州沛辉新能源发电有限公司	91130903MAE10Y7N90	姜晓枫	隆批投资〔2026〕329号	企业投资项目备案	备案	项目租用邢台市隆尧县山口镇山口村90号李永顿的房屋屋顶安装建设分布式光伏发电装置,屋顶面积约416.5平方米。装机容量交流侧30KW,直流侧32.85KW,安装730wp组件45块,功率30KW逆变器1台。本工程按建筑面积分布,根据光伏单元的实际分布情况,拟采用“全额上网”并网接入方式,与公共电网连接点电压等级为380V,配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量3.6万KWh	2026.6.16

51	邢台东宇建筑工程有限公司	91130523MA0GMBK33H	司振伟	隆批投资（2026） 330号	企业投资项目备案	备案	本项目租用东良镇大市口村31号姚喜合，大市口村237号卜清芳，东良一村181号冯喜良，大干言村351号田红彬，邢村474号许立坤院落面积约1504.66m²（均非无房屋空地），东良镇周村495号贺红彬，双碑乡大崔庄村449号玉米军屋顶面积约743.9m²安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量411.68kW，交流侧容量389kW，功率620w组件664块，功率25kW逆变器1台，功率30kW逆变器2台，功率33kW逆变器1台，功率36kW逆变器1台，功率40kW逆变器1台，功率45kW逆变器1台，功率50kW逆变器3台，。其中：东良镇大市口村31号姚喜合院落面积约451.5m²，安装功率620w组件153块，功率40kW逆变器一台，功率50kW逆变器一台，直流侧容量94.86kW，交流侧容量90kW；大市口村237号卜清芳院落面积约400m²，安装功率620w组件125块，功率25kW逆变器一台，功率50kW逆变器一台，直流侧容量77.5kW，交流侧容量75kW；东良一村181号冯喜良院落面积约273m²，安装功率620w组件84块，功率50kW逆变器一台，直流侧容量52.08kW，交流侧容量50kW；大干言村351号田红彬院落面积约185.76m²，安装功率620w组件56块，功率30kW逆变器一台，直流侧容量34.72kW，交流侧容量30kW；邢村474号许立坤院落面积约194.4m²，安装功	2026.6.16
----	--------------	--------------------	-----	--------------------	----------	----	---	-----------

52	邢台正予泰新能源有限公司	91130524MAEMNU616C	韩云生	隆批投资（2026） 331号	企业投资项目备案	备案	本项目租用隆尧县东良乡大干言村261号张勇强，院落面积（非无房空地）186m²安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量42.9kWp，交流侧容量40kW, 功率780W组件55块，功率40kW逆变器1台。租用隆尧县东良乡大干言村036号高双彦，屋顶面积162m²安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量30.42kWp，交流侧容量30kW, 功率780W组件39块，功率30kW逆变器1台。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用全额上网并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量9.89万kWh。	2026.6.16
----	--------------	--------------------	-----	--------------------	----------	----	--	-----------

53	石家庄昱晖光伏发电有限公司	91130184MAK7KWJFX9	曾纪高	隆批投资〔2026〕332号	企业投资项目备案	备案	本项目租用山口镇西尚村138号杨平周，屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积340平方米，装机容量直流侧29.93KW，交流侧25KW, 安装730Wp组件41块，功率25kw逆变器1台。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用全额上网并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。本工程暂考虑设置1个并网点，逆变器交流出线经并网柜接入房屋临近光伏单元的低压配电室低压进线母线。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量3.7万Kwh。	2026.6.16
----	---------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	---	-----------

54	广州穗发中瓴新能源有限公司	91440115MA9YDB531T	刁国宁	隆批投资〔2026〕334号	企业投资项目备案	备案	本项目租用隆尧县隆尧镇南小河村407号王风云，南小河村405号王风云，屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶总面积约924平方米，安装功率735Wp组件231块，40kW逆变器1台，36kW逆变器3台，装机容量交流侧148kW，直流侧169.785kWp。其中1：王风云屋顶安装面积约480平方米，安装功率735Wp组件120块，40kW逆变器1台，36kW逆变器1台，装机容量交流侧76kW，直流侧88.2kWp。2：王风云屋顶安装面积约444平方米，安装功率735Wp组件111块，36kW逆变器2台，装机容量交流侧72kW，直流侧81.585kWp。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量20万kWh。	2026.6.16
----	---------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	--	-----------

55	邢台启聚新能源 科技有限公司	91130525MAEG8JKBXU	李广福	隆批投资（2026） 335号	企业投资 项目备案	备案	本项目利用隆尧县北楼乡东曲底村215号张素朝屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶总面积约248m²，安装 630 wp组件62块，33kW 逆变器1 台，装机总容量为交流侧 33KW，直流侧39.06kWp。配套支架、并网箱、防雷、消防、安全、监控、环保等配套设施。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量4.6万kWh。	2026.6.17
----	-------------------	--------------------	-----	--------------------	--------------	----	--	-----------

56	石家庄维晓新能源科技有限公司	91130184MAEWCY2D9X	汪乐	隆批投资〔2026〕338号	企业投资项目备案	备案	本项目租用东良镇周村289号乔现果、东良镇周村209号武现兵院落（非无房空地）面积约1110.7m²安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量194.91kw，交流侧容量170kw, 功率730w组件267块。功率40kw逆变器3台，功率50kw逆变器1台。其中：租用东良镇周村289号乔现果院落（非无房空地）面积约260.7m², 安装功率730w组件72块，功率50kw逆变器1台，直流侧容量52.56kw，交流侧容量50kw；东良镇周村209号武现兵院落（非无房空地）面积约850m², 安装功率730w组件195块，功率40kw逆变器3台，直流侧容量142.35w，交流侧容量120kw。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量23.38万kWh。	2026.6.17
----	----------------	--------------------	----	----------------	----------	----	---	-----------

57	广州穗发中瓴 新能源有限公司	91440115MA9YDB531T	刁国宁	隆批投资〔2026〕339号	企业投资项目备案	备案	本项目租用隆尧县隆尧镇南小河村453号李玉华，屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶总面积约280平方米，安装功率735Wp组件70块，50kW逆变器1台，装机容量交流侧50kW，直流侧51.45kWp。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量6万kWh。	2026.6.18
58	石家庄昱晖光伏发电有限公司	91130184MAK7KWJFX9	曾纪高	隆批投资〔2026〕340号	企业投资项目备案	备案	本项目利用隆尧县固城镇孟村618号张改分房屋屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积约160平方米，装机容量交流侧30KW，直流侧35.52KW，安装740Wp组件48块，功率30KW逆变器1台。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量4.8万KWh。	2026.6.18

59	沧州沛辉新能源发电有限公司	91130903MAE10Y7N90	姜晓枫	隆批投资（2026）341号	企业投资项目备案	备案	本项目租用魏家庄镇公子前村24号田占阴，屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积200平方米，装机容量直流侧36.5KW，交流侧33KW, 安装730Wp组件50块，功率33kw逆变器1台。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。本工程暂考虑设置1个并网点，逆变器交流出线经并网柜接入房屋临近光伏单元的低压配电室低压进线母线。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量4.5万Kwh。	2026.6.18
----	---------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	---	-----------

60	衡水市阳启新能源科技有限公司	91131181MAKD5FJF7B	王斌	隆批投资（2026）343号	企业投资项目备案	备案	本项目租用东良镇周村690号魏荣英、山口镇东齐村222号孙现波、双碑乡亦城村564号张利红庭院（非无房空地）面积813.07m²安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量136.51kw，交流侧容量123kw,功率730w组件187块。功率33kw逆变器1台，功率40kw逆变器1台，功率50kw逆变器1台。其中：租用东良镇周村690号魏荣英庭院（非无房空地）面积约296.59m²,安装功率730w组件64块，功率40kw逆变器1台，直流侧容量46.72kw，交流侧容量40kw；山口镇东齐村222号孙现波庭院（非无房空地）面积约288m²,安装功率730w组件53块，功率33kw逆变器1台，直流侧容量38.69kw，交流侧容量33kw；双碑乡亦城村564号张利红庭院（非无房空地）面积约228.48m²,安装功率730w组件70块，功率50kw逆变器1台，直流侧容量51.1kw，交流侧容量50kw。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批	2026.6.23
----	----------------	--------------------	----	----------------	----------	----	---	-----------

61	天津市东丽穗能新能源有限公司	91120110MAD360G400	赵磊	隆批投资（2026）345号	企业投资项目备案	备案	项目租用邢台市隆尧县北楼乡周张庄村122号张朋斌的房屋屋顶安装建设分布式光伏发电装置，屋顶面积约218.6平方米。装机容量交流侧25KW，直流侧27.72KW，安装770wp组件36块，功率25KW逆变器1台。本工程按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为380V，配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量3万KWh	2026.6.24
----	----------------	--------------------	----	----------------	----------	----	--	-----------

62	衡水市阳启新能源科技有限公司	91131181MAKD5FJF7B	王斌	隆批投资（2026） 348号	企业投资项目备案	备案	本项目租用尹村镇染红村126号李春莲、尹村镇西董村364号牛利国、东良乡东良三村169号黄新江、双碑乡亦城村565号王运红屋顶面积929.36m²安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量121.91kw，交流侧容量111kw, 功率730w组件167块。功率20kw逆变器1台，功率25kw逆变器1台，功率33kw逆变器2台。其中：租用尹村镇染红村126号李春莲屋顶面积约280m², 安装功率730w组件44块，功率33kw逆变器1台，直流侧容量32.12kw，交流侧容量33kw；尹村镇西董村364号牛利国屋顶面积约138.06m², 安装功率730w组件39块，功率25kw逆变器1台，直流侧容量28.47kw，交流侧容量25kw；东良乡东良三村169号黄新江屋顶面积约103.35m², 安装功率730w组件30块，功率20kw逆变器1台，直流侧容量21.9kw，交流侧容量20kw；双碑乡亦城村565号王运红屋顶面积约407.95m², 安装功率730w组件54块，功率33kw逆变器1台，直流侧容量39.42kw，交流侧容量33kw。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计	2026.6.25
----	----------------	--------------------	----	--------------------	----------	----	--	-----------

63	广州穗发中瓴新能源有限公司	91440115MA9YDB531T	刁国宁	隆批投资〔2026〕349号	企业投资项目备案	备案	本项目租用隆尧县隆尧镇南小河村415号尚广洲，南小河村69号陈现锋屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶总面积约576平方米，安装功率780Wp组件144块，60kW逆变器1台，36逆变器一台，装机容量交流侧96kW，直流侧112.32kWp。其中1尚广洲屋顶面积约368平方米，安装功率780Wp组件92块，60kW逆变器1台，装机容量交流侧60kW，直流侧71.76kWp。2陈现峰屋顶面积约208平方米，安装功率780Wp组件52块，36kW逆变器1台，装机容量交流侧36kW，直流侧40.56kWp。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量9万kWh	2026. 6. 25
----	---------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	--	-------------

64	邯郸市交创新能源科技有限公司	91130405MAK6657W16	汪乐	隆批投资〔2026〕350号	企业投资项目备案	备案	本项目租用1. 隆尧镇东柏舍村384号吴永立屋顶面积203平方米，装机容量直流侧容量37.96KWp，交流侧容量33KW，功率730W组件52块。功率33KW逆变器1台。2. 隆尧镇东柏舍村36号吴永立屋顶面积203平方米，装机容量直流侧容量29.2KWp，交流侧容量25KW，功率730W组件40块。功率25KW逆变器1台。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量为8.7308万kWh。	2026.6.25
----	----------------	--------------------	----	----------------	----------	----	--	-----------

65	邢台极合新能源科技有限公司	91130525MAG1DGCE2H	刘晓强	隆批投资〔2026〕351号	企业投资项目备案	备案	本项目租用河北省隆尧交通运输有限公司屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积约1000平方米，装机容量交流侧160KW，直流侧191.785KW，安装605Wp组件317块,功率50kW逆变器2台、功率60kW逆变器1台。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“自发自用，余电上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV，年自发自用电量占发电量比例为50%。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量18.8万KWh。	2026.6.25
----	---------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	---	-----------

66	工维能（武安市）新能源科技有限公司	91130481MAEGFB9T3K	樊燕河	隆批投资（2026）352号	企业投资项目备案	备案	本项目租用河北省邢台市隆尧县山口镇西山南村100号曹新平房屋屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积为280平方米。装机容量交流侧40kW，直流侧41.61kW，安装730Wp组件57块，功率40KW逆变器1台。本工程按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38KV 配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量5.41万KWh。	2026.6.26
67	衡水市阳启新能源科技有限公司	91131181MAKD5FJF7B	王斌	隆批投资（2026）353号	企业投资项目备案	备案	本项目租用魏家庄镇东庄头村27号宋朋杰屋顶面积约204m²安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量43.8kw，交流侧容量40kw,功率730w组件60块。功率40kw逆变器1台。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量5.256万kWh。	2026.6.26

68	广州穗发中瓴 新能源有限公司	91440115MA9YDB531T	刁国宁	隆批投资（2026 ）354号	企业投资 项目备案	备案	本项目租用隆尧县北楼乡北楼村448号宋志彬屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶总面积约228平方米，安装功率735wp组件57块，25kW逆变器1台，15kW逆变器1台，装机容量交流侧40kW，直流侧41.895kWp。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量5万kWh	2026. 6. 26
----	-------------------	--------------------	-----	--------------------	--------------	----	---	-------------

69	沧州兴家新能源有限公司	91130921MAKFHPXE25	姜尊涛	隆批投资（2026）355号	企业投资项目备案	本项目租用：1、隆尧县莲子镇镇马栏村422号何飞房屋屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积约120平方米。装机容量交流侧23KW，直流侧27.3KW，安装780Wp组件35块，功率23KW逆变器1台。2、隆尧县莲子镇镇北哈口村065号牛现盈房屋屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积约120平方米。装机容量交流侧23KW，直流侧27.3KW，安装780Wp组件35块，功率23KW逆变器1台。3、隆尧县莲子镇镇耿庄村75号耿贺峰房屋屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积约160平方米。装机容量交流侧30KW，直流侧32.76KW，安装780Wp组件42块，功率30KW逆变器1台。4、隆尧县莲子镇镇耿庄村76号耿贺峰房屋屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积约160平方米。装机容量交流侧23KW，直流侧27.3KW，安装780Wp组件35块，功率23KW逆变器1台。本工程按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，以上均为“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38KV，配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案	2026.6.26
----	-------------	--------------------	-----	----------------	----------	---	-----------

70	隆尧博通金属加工厂（个体工商户）	92130525MAK2PKAK3K	李书其	隆批投资（2026）356号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增用地，在现有厂址内购置S13-M-2000KVA变压器1台、S13-M-250KVA变压器1台、S13-M-200KVA变压器1台（接入10kv电路），用于机械加工；配套环保，消防，安全等措施。年综合能耗为722.65tce(当量值)。	2026.6.29
71	天津市东丽穗能新能源有限公司	91120110MAD360G400	赵磊	隆批投资（2026）357号	企业投资项目备案	备案	项目租用邢台市隆尧县山口镇山口村西3号翟志敏的房屋屋顶安装建设分布式光伏发电装置，屋顶面积约412.5平方米。装机容量交流侧90KW,直流侧97.02KW，安装770wp组件126块，功率50KW逆变器1台，功率40KW逆变器1台，。本工程按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为380V，配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量10.8万KWh	2026.6.29

72	石家庄阳熠新能源科技有限公司	91130184MAKEDNW115	王斌	隆批投资（2026） 358号	企业投资项目备案	备案	本项目租用山口镇西齐村103号刘素敏、西尚村190号池国敏、西尚村85号赵立召、西齐村40号刘连敏屋顶面积约874.8m²安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量178.12kw，交流侧容量163kw，功率730w组件244块。功率33kw逆变器1台，功率40kw逆变器2台，功率50kw逆变器1台。其中：租用山口镇西齐村103号刘素敏屋顶面积约171m²，安装功率730w组件52块，功率33kw逆变器1台，直流侧容量37.96kw，交流侧容量33kw；西尚村190号池国敏屋顶面积约195.8m²，安装功率730w组件64块，功率40kw逆变器1台，直流侧容量46.72kw，交流侧容量40kw；西尚村85号赵立召屋顶面积约310m²，安装功率730w组件68块，功率50kw逆变器1台，直流侧容量49.64kw，交流侧容量50kw；西齐村40号刘连敏屋顶面积约198m²，安装功率730w组件60块，功率40kw逆变器1台，直流侧容量43.8kw，交流侧容量40kw。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量21.3万kWh。	2026.6.29
----	----------------	--------------------	----	--------------------	----------	----	---	-----------

73	石家庄阳熠新能源科技有限公司	91130184MAKEDNW115	王斌	隆批投资〔2026〕359号	企业投资项目备案	备案	本项目租用山口镇山口村699号张现锋院落（非无房空地）面积504.81m²安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量99.28kw，交流侧容量83kw，功率730w组件136块。功率33kw逆变器1台，功率50kw逆变器1台。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电11.9万kWh。	2026.6.29
74	石家庄阳熠新能源科技有限公司	91130184MAKEDNW115	王斌	隆批投资〔2026〕360号	企业投资项目备案	备案	本项目租用魏家庄镇赵孟村94号贾密彩屋顶面积290m²安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量24.09kw，交流侧容量25kw，功率730w组件33块。功率25kw逆变器1台。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电2.8万kWh。	2026.6.30

75	石家庄阳熠新能源科技有限公司	91130184MAKEDNW115	王斌	隆批投资〔2026〕361号	企业投资项目备案	备案	本项目租用双碑乡亦城村399号张现龙屋顶面积139.4m²安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量33.58kw，交流侧容量33kw，功率730w组件46块。功率33kw逆变器1台。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电4万kWh。	2026.6.30
76	天津市东丽穗能新能源有限公司	91120110MAD360G400	赵磊	隆批投资〔2026〕362号	企业投资项目备案	备案	项目租用邢台市隆尧县山口镇山口村382号李双勇的房屋屋顶安装建设分布式光伏发电装置，屋顶面积约625平方米。装机容量交流侧50KW，直流侧49.28KW，安装770wp组件64块，功率50KW逆变器1台。本工程按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为380V，配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量5.9万KWh	2026.6.30

77	石家庄昱晖光伏发电有限公司	91130184MAK7KWJFX9	曾纪高	隆批投资〔2026〕363号	企业投资项目备案	备案	本项目租用隆尧县魏家庄镇西魏村16号程立鹏屋顶面积226平方米安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量56.94kWp，交流侧容量50kW，功率730W组件78块。功率50kW逆变器1台，按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量7.4022万kWh	2026.6.30
----	---------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	--	-----------

78	衡水市阳启新能源科技有限公司	91131181MAKD5FJF7B	王斌	隆批投资〔2026〕364号	企业投资项目备案	备案	本项目租用双碑乡北村671号李志霞、双碑乡北村21号郭真亮屋顶面积400m²安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量64.97kw，交流侧容量60kw，功率730w组件89块。功率20kw逆变器1台，功率40kw逆变器1台。其中：租用双碑乡北村671号李志霞屋顶面积约100m²，安装功率730w组件27块，功率20kw逆变器1台，直流侧容量19.71kw，交流侧容量20kw；双碑乡北村21号郭真亮屋顶面积约300m²，安装功率730w组件62块，功率40kw逆变器1台，直流侧容量45.26kw，交流侧容量40kw。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量7.7万kWh	2026.6.30
----	----------------	--------------------	----	----------------	----------	----	--	-----------

79	石家庄海乐德新能源科技有限公司	91130129MAK92W4D1X	孙阳	隆批投资〔2026〕365号	企业投资项目备案	备案	项目租用邢台市隆尧县北楼乡南楼东村91号胡涛涛的房屋屋顶安装建设分布式光伏发电装置，屋顶面积约232.345平方米。装机容量交流侧25KW, 直流侧26.1KW，安装725wp组件36块，功率25KW逆变器1台。本工程按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为380V，配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量2.8万KWh	2026. 6. 30
----	-----------------	--------------------	----	----------------	----------	----	--	-------------