

隆尧县行政审批局非许可类事项审批结果事后公开（法人）

序号	行政相对人名称	统一社会信用代码	法定代表人	决定书文号	事项名称	备案	审批内容	决定日期
1	邢台禾扬广告有限公司	91130525MAC88GPC0A	杨佳	隆批投资〔2026〕483号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增用地,租用东良镇周村建设用地50平方米,路面硬化50m²。接入附近公共变压器,安装120KW直流双枪充电桩一台;用于机动车充电。同步配套建设充电桩基础供电线路、计量设备及充电管理系统等附属设施。年综合能耗0.5tce(当量值),单位增加值能耗为0.67tce/万元。项目建成后,年充电量4.8万度。	2026.7.31
2	石家庄维晓新能源科技有限公司	91130184MAEWCY2D9X	汪乐	隆批投资〔2026〕484号	企业投资项目备案	备案	本项目租用1.隆尧县东良镇东霍村44号任卫峰房屋屋顶安装建设光伏发电装置,屋顶面积约170平方米,装机容量交流侧25KW直流侧29.2KW,安装730W组件40块,功率25KW逆变器1台.本工程按建筑面积分布,根据光伏单元的实际分布情况,拟采用全额上网并网接入方式,与公共电网连接点电压等级为0.38kv,配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量3.5万kwh。	2026.7.31

3	巨鹿县蒯泰新能源有限公司	91130529MAEBMMU54W	刘杰	隆批投资〔2026〕485号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目利用1户房屋屋顶安装建设光伏发电装置。（1）邢台市隆尧县莲子镇镇北盐池村88号王跃斐，屋顶面积约371.8平方米，装机容量交流侧45kW，直流侧51.48kWp，安装780Wp组件66块，功率45kW逆变器1台。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为380V。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量6.6924万kWh。</p>	2026.7.31
4	巨鹿县蒯泰新能源有限公司	91130529MAEBMMU54W	刘杰	隆批投资〔2026〕486号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目租用隆尧县北楼乡北楼村600号赵迎周屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶总面积约235平方米，安装功率780Wp组件67块，45kW逆变器1台，装机容量交流侧45kW，直流侧52.26kWp。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量6万kWh。</p>	2026.7.31

5	隆尧县栢稔农产品仓储有限公司	91130525MAKHNP9U	黄少良	隆批投资〔2026〕487号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目占用河北省邢台市隆尧县大张家庄乡黄家庄村建设用地3500m²，建设地上建筑面积1920m²，其中包含新建库房，购置铲车、叉车、拖拉机、大型收割机等相关生产设备；配套环保，消防，安全等措施。年综合能耗为0.2tce(当量值)，单位增加值能耗为0.02tce/万元。项目建成后，可年存储300万吨粮食。</p>	2026.8.3
6	巨鹿县蒯泰新能源有限公司	91130529MAEBMMU54W	刘杰	隆批投资〔2026〕488号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目租用隆尧县魏家庄镇张汪村396号王文克屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶总面积约210平方米，安装功率780Wp组件60块，40kW逆变器1台，装机容量交流侧40kW，直流侧46.8kWp。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量5万kWh。</p>	2026.8.3

7	巨鹿县蒯泰新能源有限公司	91130529MAEBMMU54W	刘杰	隆批投资〔2026〕489号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目租用隆尧县东良乡大干言村801号王孟雄；大干言村779号王立云；东良乡邢村1383号徐换岐；邢村373号张建敏屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶总面积约2274.45平方米，安装功率780Wp组件337块，40kW逆变器1台，45kW逆变器2台，33kW逆变器1台，36kW逆变器1台，25kW逆变器1台，装机容量交流侧224kW，直流侧262.86kWp。其中1王孟雄屋顶面积1320平方米，安装功率780Wp组件200块，40kW逆变器1台，45kW逆变器2台，装机容量交流侧130kW，直流侧156kWp。2王立云屋顶面积338.25平方米，安装功率780Wp组件55块，36kW逆变器1台，装机容量交流侧36kW，直流侧42.9kWp。3徐换岐屋顶面积335平方米，安装功率780Wp组件49块，33kW逆变器1台，装机容量交流侧33kW，直流侧38.22kWp。4张建敏屋顶面积281.2平方米，安装功率780Wp组件33块，25kW逆变器1台，装机容量交流侧25kW，直流侧25.74kWp。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kv。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成</p>	2026.8.3
---	--------------	--------------------	----	----------------	----------	----	--	----------

8	广州穗发中瓴 新能源有限公司	91440115MA9YDB531T	刁国宁	隆批投资（2026） 490号	企业投资项目 备案	备案	本项目租用隆尧县北楼乡北楼村527号王胜辉，屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶及院落总面积约380平方米，安装功率780Wp组件102块，40kW逆变器2台，装机容量交流侧80kW，直流侧79.56kWp。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量9万kWh。	2026. 8. 3
---	-------------------	--------------------	-----	--------------------	--------------	----	---	------------

9	石家庄阳熠新能源科技有限公司	91130184MAKEDNW115	王斌	隆批投资〔2026〕491号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目租用隆尧县莲子镇镇莲子镇村1058号陈红群、隆尧县莲子镇镇莲子镇村1245号张藏山，2户房屋屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积约454平方米，装机容量交流侧65kW，直流侧75.36kWp，安装785Wp组件96块，功率25kW逆变器1台、功率40kW逆变器1台。其中：1、陈红群面积328平方米，安装组件61块，40kW逆变器1台，装机容量交流侧40kW，直流侧47.885kWp；2、张藏山面积126平方米，安装35块组件，25kW逆变器1台，装机容量交流侧25kW，直流侧27.475kWp。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kv。配套并网柜、防雷、环保、消防、安全等设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量9.1万kWh。</p>	2026.8.3
---	----------------	--------------------	----	----------------	----------	----	--	----------

10	衡水市阳启新能源科技有限公司	91131181MAKD5FJF7B	王斌	隆批投资〔2026〕492号	企业投资项目备案	备案	<p>该项目计划用共2户住宅区域安装屋顶光伏发电装置，总面积563平方米，总块数147块，共安装逆变器3台，装机容量直流侧115.395KW、交流侧116KW。详细数据如下：1、租用牛家桥乡开河村206号张锐龙屋顶166平方米，装机容量直流侧32.97KW、交流侧33KW，安装785WP组件42块，33KW逆变器1台；2、租用牛家桥乡北杨家楼村197号史梦立屋顶397平方米，装机容量直流侧82.425KW、交流83KW，安装785WP组件105块，50KW逆变器1台，33KW逆变器1台。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kv。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量13.92万KWh。</p>	2026.8.3
11	邢台鹏洲纺织有限公司	91130525MA0DXFU78J	张玉方	隆批投资〔2026〕493号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目不新增占地，总建筑面积6000平方米。主要建设6000平方米生产车间，安装3条纺织生产线，购置喷气织机、空压机等相关生产设备；配套环保，消防，安全等措施。年综合能耗为15.2tce(当量值)，单位增加值能耗为0.1tce/万元。项目建成后，可年产2000万米布。</p>	2026.8.3

12	石家庄阳熠新能源科技有限公司	91130184MAKEDNW115	王斌	隆批投资〔2026〕494号	企业投资项目备案	<p>本项目租用山口镇西齐村13号刘立宪、山口镇北潘庄村13号张果红、山口镇白木村455号李英军屋顶面积约1333.22m²安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量175.84kw，交流侧容量156kw，功率785w组件224块。功率33kw逆变器2台，功率40kw逆变器1台，功率50kw逆变器1台。其中：租用山口镇西齐村13号刘立宪屋顶面积约540.32m²，安装功率785w组件91块，功率33kw逆变器2台，直流侧容量71.435kw，交流侧容量66kw；山口镇北潘庄村13号张果红屋顶面积约475m²，安装功率785w组件76块，功率50kw逆变器1台，直流侧容量59.66kw，交流侧容量50kw；山口镇白木村455号李英军屋顶面积约317.9m²，安装功率785w组件57块，功率40kw逆变器1台，直流侧容量44.745kw，交流侧容量40kw。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量19.4万kWh。</p>	2026.8.3
----	----------------	--------------------	----	----------------	----------	--	----------

13	青岛亦为充电 网运营科技有限 公司	91370214MAD55M0A4X	何金勋	隆批投资（2026） 495号	企业投资项 目备案	备案	本项目不新增占地, 租用隆尧县固城镇 户曹村299号建设用地72平米，建设安 装汽车充电桩；路面硬化72m²，设计 停车位4个。接入附近公共变压器，配 变容量400kVA。安装80kW双枪直流充 电桩2台，合计功率160kW。同步配套 建设充电桩基础供电线路、计量设备 及充电管理系统等附属设施。年综合 能耗1.6tce(当量值)，单位增加值能 耗为0.65tce/万元。项目建成后，年 充电量20万度。	2026. 8. 3
----	-------------------------	--------------------	-----	--------------------	--------------	----	--	------------

14	廊坊兴家新能源有限公司	91131002MAKH85T197	姜尊涛	隆批投资〔2026〕497号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目租用孟平州、刘国军、宋云霞、房屋屋顶、庭院安装建设光伏发电装置，面积约943.84平方米，装机容量交流侧148KW，直流侧173.16KW，安装780wp组件222块，功率50KW逆变器1台、功率40KW逆变器1台、功率33KW逆变器1台、功率25KW逆变器1台。其中：1、孟平州魏家庄镇魏家庄孟贾村福祥巷3号，面积约415.5平方米，安装组件126块，50kw逆变器1台，33kw逆变器1台，装机容量交流侧83KW，直流侧98.28KW；2、刘国军魏家庄村沧海巷13号，面积约222.44平方米，安装组件60块，40kw逆变器1台，装机容量交流侧40KW，直流侧46.8KW；3、宋云霞东庄头村阳光路12号，面积约305.9平方米，安装组件36块，25kw逆变器1台，装机容量交流侧25KW，直流侧28.08KW；根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量24.2万KWh。</p>	2026.8.3
----	-------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	---	----------

15	廊坊兴家新能源有限公司	91131002MAKH85T197	姜尊涛	隆批投资（2026）498号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目租用常金勇、潘凤霄、田连平、牛立平房屋屋顶、庭院安装建设光伏发电装置，面积约659.32平方米，装机容量交流侧113KW，直流侧124.8KW，安装780wp组件160块，功率50KW逆变器1台、功率25KW逆变器1台、功率23KW逆变器1台、功率15KW逆变器1台。其中：1、常金勇宋村3号，面积约90.83平方米，安装组件36块，25kw逆变器1台，装机容量交流侧25KW，直流侧28.08KW；2、潘凤霄南潘庄村志雄巷3号，面积约373.49平方米，安装组件69块，50kw逆变器1台，装机容量交流侧50KW，直流侧53.82KW；3、田连平大兴庄村188号，面积约120.25平方米，安装组件35块，23kw逆变器1台，装机容量交流侧23KW，直流侧27.3KW；4、牛立平牛家桥村防洪撤退路39号，面积约74.75平方米，安装组件20块，15kw逆变器1台，装机容量交流侧15KW，直流侧15.6KW；根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量17.5万KWh。</p>	2026.8.3
----	-------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	---	----------

16	巨鹿县蒯泰新能源有限公司	91130529MAEBMMU54W	刘杰	隆批投资（2026）499号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目租用隆尧县北楼乡北楼村614号班朋飞；北楼村557号王兴子屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶总面积约409平方米，安装功率780Wp组件117块，50kW逆变器1台，30kW逆变器1台，装机容量交流侧80kW，直流侧91.26kWp。其中1班朋飞屋顶总面积约252平方米，安装功率780Wp组件72块，50kW逆变器1台，装机容量交流侧50kW，直流侧56.16kWp。2王兴子屋顶总面积约157平方米，安装功率780Wp组件45块，30kW逆变器1台，装机容量交流侧30kW，直流侧35.1kWp。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量10万kWh。</p>	2026. 8. 3
----	--------------	--------------------	----	----------------	----------	----	---	------------

17	邢台森意篷布制品厂	91130525MA0DWFA751	黄建华	隆批投资〔2026〕500号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目利用邢台森意篷布制品厂车间屋顶，屋顶面积约2000m²，安装建设光伏发电装置，安装630瓦光伏组件200块，40kW逆变器3台，装机总容量为交流侧120kW，直流侧126kW，配套支架、并网箱、防雷、消防、安全、监控、环保等配套设施。按建筑面积分部，根据光伏单元的实际分部情况，拟采用“自发自用，余电上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV，自发自用比例为80%，具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量13.86万kWh。</p>	2026.8.4
18	石家庄阳熠新能源科技有限公司	91130184MAKEDNW115	王斌	隆批投资〔2026〕501号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目租用大张家庄乡大张家庄村126号张军永屋顶和院落（非无房空地）面积约1440m²安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量263.76kw，交流侧容量220kw，功率785w组件336块。功率110kw逆变2台。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量29万kWh。</p>	2026.8.4

19	石家庄昱晖光伏发电有限公司	91130184MAK7KWJFX9	曾纪高	隆批投资〔2026〕502号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目租用隆尧县隆尧镇南柏舍村151号路二花、隆尧县魏家庄镇魏家庄村569号，2户房屋屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积约730平方米，装机容量交流侧150kW，直流侧158.41kWp，安装730Wp组件217块，功率30kW逆变器2台、功率40kW逆变器1台、功率50kW逆变器1台。其中：1、路二花面积460平方米，安装组件133块，40kW逆变器1台，50kW逆变器1台，装机容量交流侧90kW，直流侧97.09kWp；2、刘国强面积270平方米，安装84块组件，30kW逆变器2台，装机容量交流侧60kW，直流侧61.32kWp。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kv。配套并网柜、防雷、环保、消防、安全等设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量19万kWh。</p>	2026.8.4
----	---------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	---	----------

20	石家庄昱晖光伏发电有限公司	91130184MAK7KWJFX9	曾纪高	隆批投资〔2026〕503号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目租用隆尧县北楼乡辛贾村26号范磊、隆尧县北楼乡南羊村48号李存良、南羊村289号李书坤、南羊村261号李庆顺、尧张庄村343号王立峰5户房屋屋顶及庭院安装建设光伏发电装置，屋顶面积约590平方米，庭院面积约810平方米，装机容量交流侧265kW，直流侧301.49kW，安装730wp组件413块，功率45kW逆变器1台、功率33逆变器1台、功率17逆变器1台、功率20逆变器2台、功率40逆变器2台、50逆变器1台。其中：1、范磊面积240平方米，安装72块组件，45kW逆变器1台，装机容量交流侧45kW，直流侧52.56kW；2、李存良面积270平方米，安装组件77块，33kW逆变器1台，17kW逆变器1台，装机容量交流侧50kW，直流侧56.21kW；3、李书坤面积210平方米，安装60块组件，20kW逆变器2台，装机容量交流侧40kW，直流侧43.8kW；4、李庆顺面积210平方米，安装60块组件，40kW逆变器1台，装机容量交流侧40kW，直流侧43.8kW。5、王立峰面积470平方米，安装144块组件，40kW逆变器1台，50kW逆变器1台，装机容量交流侧90kW，直流侧105.12kW。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kv。本工程暂考虑设置4个并网</p>	2026.8.4
----	---------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	--	----------

21	巨鹿县蒯泰新能源有限公司	91130529MAEBMMU54W	刘杰	隆批投资〔2026〕504号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目租用隆尧县魏家庄镇郭贾村188号睢云彩屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶总面积约360平方米，安装功率780Wp组件120块，40kW逆变器2台，装机容量交流侧80kW，直流侧93.6kWp。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量11万kWh。</p>	2026.8.4
22	隆尧岩松新材料有限公司	91130525MAKHQMYK0U	薛俊峰	隆批投资〔2026〕505号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目不新增占地，租用孟村建设用地6000平方米，利用现有厂房3000平方米。购置喂料机、颚式破碎机、锤破机、输送带、振动筛、水轮、压泥机、稳定土拌和站、配料斗、水泥罐、螺旋输送机、强制式搅拌主机等生产设备；配套环保，消防，安全等措施。年综合能耗为125.99tce(当量值)，项目单位增加值能耗为0.38tce/万元。项目建成后，可年产50万吨水泥稳定碎石。</p>	2026.8.5

23	青岛亦为充电网运营科技有限公司	91370214MAD55M0A4X	何金勋	隆批投资〔2026〕507号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增占地, 租用隆尧县东良乡东良三村186号建设用地72平方米, 建设安装汽车充电桩; 路面硬化72m², 设计停车位4个。接入附近公共变压器, 配变容量400kVA。安装160kW双枪直流充电桩1套, 合计功率160kW。同步配套建设充电桩基础供电线路、计量设备及充电管理系统等附属设施。年综合能耗1.6tce(当量值), 单位增加值能耗为0.65tce/万元。项目建成后, 年充电量20万度。	2026. 8. 5
24	青岛亦为充电网运营科技有限公司	91370214MAD55M0A4X	何金勋	隆批投资〔2026〕508号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增占地, 租用隆尧县北楼乡南楼东村124号建设用地72平方米, 建设安装汽车充电桩; 路面硬化72m², 设计停车位4个。接入附近公共变压器, 配变容量400kVA。安装80kW双枪直流充电桩2台, 合计功率160kW。同步配套建设充电桩基础供电线路、计量设备及充电管理系统等附属设施。年综合能耗1.6tce(当量值), 单位增加值能耗为0.65tce/万元。项目建成后, 年充电量20万度。	2026. 8. 5

25	青岛亦为充电网运营科技有限公司	91370214MAD55M0A4X	何金勋	隆批投资〔2026〕509号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增占地,租用隆尧县东良乡陈庄村012号建设用地72平米,建设安装汽车充电桩;路面硬化72m²,设计停车位4个。接入附近公共变压器,配变容量400kVA。安装80kW双枪直流充电桩2台,合计功率160kW。同步配套建设充电桩基础供电线路、计量设备及充电管理系统等附属设施。年综合能耗1.6tce(当量值),单位增加值能耗为0.65tce/万元。项目建成后,年充电量20万度。	2026.8.5
----	-----------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	---	----------

27	青岛亦为充电网运营科技有限公司	91370214MAD55M0A4X	何金勋	隆批投资〔2026〕511号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增占地,租用魏家庄镇张汪村75号建设用地72平米,建设安装汽车充电桩;路面硬化72m²,设计停车位4个。接入附近公共变压器,配变容量400kVA。安装80kW双枪直流充电桩2台,合计功率160kW。同步配套建设充电桩基础供电线路、计量设备及充电管理系统等附属设施。年综合能耗1.6tce(当量值),单位增加值能耗为0.65tce/万元。项目建成后,年充电量20万度。	2026.8.6
28	天津市东丽穗能新能源有限公司	91120110MAD360G400	赵磊	隆批投资〔2026〕512号	企业投资项目备案	备案	项目租用邢台市隆尧县尹村镇东尹村通南街2号和立峰的房屋屋顶安装建设分布式光伏发电装置,屋顶面积约450平方米。装机容量交流侧30KW,直流侧33.11KW,安装770wp组件43块,功率30KW逆变器1台。本工程按建筑面积分布,根据光伏单元的实际分布情况,拟采用“全额上网”并网接入方式,与公共电网连接点电压等级为380V,配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量3.9万KWh	2026.8.6

29	石家庄阳熠新能源科技有限公司	91130184MAKEDNW115	王斌	隆批投资（2026）513号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目租用大张家庄乡大张家庄村5号檀玉军、大张家庄村7号檀玉军、大张家庄村71号张素永院落（非无房空地）面积约2613.6m²，大张家庄村6号檀玉军屋顶和院落（非无房空地）、大张家庄村8号檀玉军屋顶和院落（非无房空地）面积约2100m²安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量885.48kw，交流侧容量955kw，功率785w组件1128块。功率25kw逆变器1台，功率50kw逆变器1台，功率110kw逆变8台。其中：租用大张家庄乡大张家庄村5号檀玉军院落（非无房空地）面积约1200m²，安装功率785w组件250块，功率110kw逆变器2台，直流侧容量196.25kw，交流侧容量220kw；大张家庄村7号檀玉军院落（非无房空地）面积约1080m²，安装功率785w组件250块，功率110kw逆变器2台，直流侧容量196.25kw，交流侧容量220kw；大张家庄村71号张素永院落（非无房空地）面积约333.6m²，安装功率785w组件110块，功率25kw逆变器1台，功率50kw逆变器1台，直流侧容量86.35kw，交流侧容量75kw；大张家庄村6号檀玉军屋顶和院落（非无房空地）面积约750m²，安装功率785w组件259块，功率110kw逆变器2台，直流侧容量203.315kw，交流侧容量220kw；大张家庄村8号檀玉军屋顶和院落（非</p>	2026. 8. 6
----	----------------	--------------------	----	----------------	----------	----	--	------------

30	青岛亦为充电网运营科技有限公司	91370214MAD55M0A4X	何金勋	隆批投资（2026）514号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增占地, 租用彭村建设用地72平米, 建设安装汽车充电桩; 路面硬化72m², 设计停车位4个。接入400kVA彭村工业线0718路公共变压器, 配变容量400kVA。安装80kW双枪直流充电桩2台, 合计功率160kW。同步配套建设充电桩基础供电线路、计量设备及充电管理系统等附属设施。年综合能耗1.6tce(当量值), 单位增加值能耗为0.65tce/万元。项目建成后, 年充电量20万度。	2026. 8. 6
----	-----------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	--	------------

31	石家庄阳熠新能源科技有限公司	91130184MAKEDNW115	王斌	隆批投资〔2026〕515号	企业投资项目备案	<p>本项目租用山口镇东齐村111号赵运波、山口镇东尚村205号张广振屋顶面积约278.73m²，山口镇白木村138号张世洪院落（非无房空地）面积约309.12m²安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量122.46kw，交流侧容量111kw，功率785w组件156块。功率20kw逆变器1台，功率25kw逆变器1台，功率33kw逆变器2台。其中：租用山口镇东齐村111号赵运波屋顶面积约175.23m²，安装功率785w组件45块，功率33kw逆变器1台，直流侧容量35.325kw，交流侧容量33kw；山口镇东尚村205号张广振屋顶面积约103.5m²，安装功率785w组件27块，功率20kw逆变器1台，直流侧容量21.195kw，交流侧容量20kw；山口镇白木村138号张世洪院落（非无房空地）面积约309.12m²，安装功率785w组件84块，功率25kw逆变器1台，功率33kw逆变器1台，直流侧容量65.94kw，交流侧容量58kw。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量13.5万kWh。</p>	2026.8.6
----	----------------	--------------------	----	----------------	----------	--	----------

32	河北柳行农业科技集团有限公司	91130525MA0CECJWXR	刘连平	隆批投资〔2026〕516号	企业投资项目备案	备案	主要建设年产3000吨的净菜生产线2条。该项目占地20亩，新建一层2000m ² 厂房一座、200m ² 冷库一座、净菜生产设备2套以及其他水电配套等与净菜加工项目相关辅助基础设施。年综合能源消费量为190.02tce（当量值）。项目建成后，可年加工3000吨的净菜	2026.8.7
33	河北鹏琛机械制造有限公司	9113052530835047XH	成鹏	隆批投资〔2026〕517号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增占地，利用原有厂址新建厂房1200平方米，安装1条机加工生产线，购置叉车、数控车床、加工中心等相关生产设备；配套环保，消防，安全等措施。年综合能耗为8.603tce（当量值），项目单位增加值能耗为0.603tce/万元。项目建成后，可年加工制动鼓1.2万件	2026.8.7

34	邢台正予泰新能源有限公司	91130524MAEMNU616C	韩云生	隆批投资（2026）518号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目租用尹村镇东尹村83号和素国、东尹村342号王秀娟、双碑乡里王街村61号王建辉，屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积644平方米，装机容量直流侧89.7kWp，交流侧85kW，安装780Wp组件115块，功率30kW逆变器2台，功率25kW逆变器1台。其中1、（和素国）屋顶面积300平方米，安装组件34块，25kW逆变器1台，装机容量直流侧26.52kWp，交流侧25kW。2、（王建辉）屋顶面积134平方米，安装组件40块，30kW逆变器1台，装机容量直流侧31.2kWp，交流侧30kW。3、（王秀娟）屋顶面积210平方米，安装组件41块，30kW逆变器1台，装机容量直流侧31.98kWp，交流侧30kW。按建筑面积分布根据光伏单元的实际分布情况，拟采用全额上网并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。本工程暂考虑设置3个并网点，逆变器交流出线经并网柜接入房屋临近光伏单元的低压配电室低压进线母线。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量11万kWh。</p>	2026.8.10
----	--------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	--	-----------

35	河北品铸科技有限公司	91130525MA0FCHAE0G	赵树坤	隆批投资〔2026〕519号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增占地，利用隆尧县大张庄郎才服装厂车间764平方米。安装1条橡胶件生产线、1条硅胶件生产线、1条塑料件生产线，购置开炼机、平板硫化机、注射硫化机、注压硫化机、注塑机等相关生产设备；配套环保，消防，安全等措施。年综合能耗为135.19tce（当量值），项目单位增加值能耗为0.28tce/万元。项目建成后，可年产500吨汽车护套。	2026.8.10
36	隆尧县厚德种植家庭农场	91130525MA0DG99AXG	何新杰	隆批投资〔2026〕520号	企业投资项目备案	备案	本项目占地4196平方米，总建筑面积2586平方米，其中仓库1400平方米，冷库600平方米，两层办公586平方米。购置制冷机等相关设备；配套环保，消防，安全等措施。年综合能耗为47.8tce(当量值)，单位增值能耗为0.69tce/万元。项目建成后，可存储2000吨的水果、蔬菜和肉类。	2026.8.10

37	巨鹿县蒯泰新能源有限公司	91130529MAEBMMU54W	刘杰	隆批投资〔2026〕524号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目租用隆尧县千户营乡千户营村527号马敬格屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶总面积约260平方米，安装功率780Wp组件75块，50kW逆变器1台，装机容量交流侧50kW，直流侧58.5kWp。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量6万kWh。</p>	2026.8.11
----	--------------	--------------------	----	----------------	----------	----	--	-----------

38	沧州兴家新能源有限公司	91130921MAKFHPXE25	姜尊涛	隆批投资〔2026〕525号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目租用：1、隆尧县魏家庄镇南丈村248号刘方方房屋屋顶安装建设光伏发电装置,屋顶面积约225平方米。装机容量交流侧30KW,直流侧35.88KW,安装780Wp组件46块,功率30KW逆变器1台。</p> <p>2、隆尧县隆尧镇西张村五号巷12号路晓丽房屋屋顶安装建设光伏发电装置,屋顶面积约162平方米。装机容量交流侧30KW,直流侧35.88KW,安装780Wp组件46块,功率30KW逆变器1台。</p> <p>本工程按建筑面积分布,根据光伏单元的实际分布情况,以上均为“全额上网”并网接入方式,与公共电网连接点电压等级为0.38KV,配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量7.8万KWh。</p>	2026.8.11
----	-------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	--	-----------

39	石家庄昱晖光伏发电有限公司	91130184MAK7KWJFX9	曾纪高	隆批投资〔2026〕526号	企业投资项目备案	<p>该项目计划用共3户住宅区域安装屋顶光伏发电装置，总面积1074.51平方米，总块数275块，共安装逆变器5台，装机容量直流侧200.75KW、交流侧174KW。详细数据如下：1、租用牛家桥乡北杨家楼村235号王敬敏屋顶面积为579.94平方米，装机容量直流侧81.03KW、交流侧72KW，安装730WP组件111块，36KW逆变器2台；2、租用牛家桥乡东清湾村207号刘红彪屋顶131.25平方米，装机容量直流侧35.77KW、交流侧30KW，安装730WP组件49块，30KW逆变器1台；3、租用牛家桥乡东清湾村村21号田春霞屋顶363.32平方米，装机容量直流侧83.95KW、交流侧72KW，安装730WP组件115块，36KW逆变器2台；按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kv。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量 24.09万KWh。</p>	2026. 8. 11
----	---------------	--------------------	-----	----------------	----------	--	-------------

40	邢台沃青农业有限公司	91130525MAK9PXKM5C	王广彬	隆批投资〔2026〕527号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增用地，在现有厂址内购置S13-200-KVA变压器1台（接入10kv电路），用于粮食灌溉和烘干设备运行；配套环保，消防，安全等措施。年综合能耗为0.5tce(当量值)。	2026.8.11
41	隆尧县众丰农产品厂（个体工商户）	92130525MAKL107379	田胜辉	隆批投资〔2026〕528号	企业投资项目备案	备案	本项目新增占地1600平方米，总建筑面积1500平方米。主要建设办公区100平米（层高5.8米）、车间1000平米（层高8米）、仓库400平米（层高8米）；安装3条粮食加工生产线，购置烘干机、分拣机等相关生产设备；配套环保，消防，安全等措施。年综合能耗为6.882tce(当量值)，单位增加值能耗为0.2tce/万元。项目建成后，可年加工800吨粮食。	2026.8.11
42	邢台禾扬广告有限公司	91130525MAC88GPC0A	杨佳	隆批投资〔2026〕529号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增用地，租用北楼乡南楼后村建设用地50平方米，路面硬化50m²。接入附近400千伏安公共变压器，安装120KW直流双枪充电桩一台；2个车位用于机动车充电。同步配套建设充电桩基础供电线路、计量设备及充电管理系统等附属设施。年综合能耗0.5tce(当量值)，单位增加值能耗为0.67tce/万元。项目建成后，年充电量4.8万度。	2026.8.12

43	隆尧县双碑乡福运机动车充电站（个体工商户）	92130525MAKLKY987X	郭立波	隆批投资〔2026〕530号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目不新增用地,租用北村建设用地1330平方米,路面硬化50m²,设计停车位4个。接入附近公共变压器。安装160kW四枪直流充电桩1台,用于电车充电桩。同步配套建设充电桩基础供电线路、计量设备及充电管理系统等附属设施。年综合能耗为6.1tce(当量值),项目单位增加值能耗为0.5tce/万元。项目建成后,年充电量65万度。</p>	2026.8.12
44	石家庄海乐德新能源科技有限公司	91130129MAK92W4D1X	罗志虎	隆批投资〔2026〕531号	企业投资项目备案	备案	<p>项目租用邢台市隆尧县尹村镇前良村124号程志星的房屋屋顶安装建设分布式光伏发电装置,屋顶面积约861平方米。装机容量交流侧90KW,直流侧89.9KW,安装725wp组件124块,功率50KW逆变器1台,功率40KW逆变器1台。本工程按建筑面积分布,根据光伏单元的实际分布情况,拟采用“全额上网”并网接入方式,与公共电网连接点电压等级为380V,配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量10.8万KWh。</p>	2026.8.12

45	隆尧县昱珩新能源科技有限公司	91130525MAKKW9UA38	许会娟	隆批投资〔2026〕533号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目租用邢台市隆尧县千户营乡人民政府内的办公楼屋顶安装分布式光伏发电设备，光伏发电系统由光伏组件、逆变器、支架、汇流箱、并网柜、防雷接地、电线电缆等组成，屋顶租赁面积约为600平方米，装机总装机容量为175.2KW（直流侧），需要730W光伏组件 240片，交流侧容量为150KW,需要100KW的逆变器 1台，50KW的逆变器1台，采用380V低压并网方式。项目建成后年发电量18万千瓦时，采用自发自用余电上网的模式，自发自用比例为 80%,余电上网比例为 20%。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。</p>	2026.8.13
----	----------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	--	-----------

46	河北金强水泥制品有限公司	91130525780800438Y	宋国军	隆批投资〔2026〕534号	企业投资项目备案	备案	本项目利用河北金强水泥制品有限公司厂房屋顶2000平方米，安装建设光伏发电装置，安装630瓦光伏组件990块，40kW逆变器3台，50kW逆变器8台，装机总容量为交流侧520kW，直流侧623.7kW，配套支架、并网箱、防雷、消防、安全、监控、环保等配套设施。按建筑面积分部，根据光伏单元的实际分部情况，拟采用“自发自用，余电上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV，年自发自用电量占发电量比例为100%，具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量68.6万kWh	2026.8.13
----	--------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	--	-----------

47	隆尧县昱珩新能源科技有限公司	91130525MAKKW9UA38	许会娟	隆批投资〔2026〕535号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目租用河北省邢台市隆尧县康庄路507号隆尧县发展和改革局的办公楼屋顶安装分布式光伏发电设备，光伏发电系统由光伏组件、逆变器、支架、汇流箱、并网柜、防雷接地、电线电缆等组成，屋顶租赁面积约为231平方米，装机总安装容量为54.75KW（直流侧），需要730W光伏组件75片，交流侧容量为50KW,需要50KW的逆变器1台，采用380V低压并网方式。项目建成后年发电量6万千瓦时，采用自发自用余电上网的模式，自发自用比例为80%,余电上网比例为20%。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。</p>	2026.8.13
48	隆尧县昱珩新能源科技有限公司	91130525MAKKW9UA38	许会娟	隆批投资〔2026〕536号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目租用河北省邢台市隆尧县康庄路507号隆尧县商务局的办公楼屋顶安装分布式光伏发电设备，光伏发电系统由光伏组件、逆变器、支架、汇流箱、并网柜、防雷接地、电线电缆等组成，屋顶租赁面积约为369平方米，装机总安装容量为80.3KW（直流侧），需要730W光伏组件110片，交流侧容量为80KW,需要40KW的逆变器2台，采用380V低压并网方式。项目建成后年发电量18万千瓦时，采用自发自用余电上网的模式，自发自用比例为80%,余电上网比例为20%。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。</p>	2026.8.13

49	天津市东丽穗能新能源有限公司	91120110MAD360G400	赵磊	隆批投资〔2026〕537号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目租用山口镇北潘庄村52号李增华，屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积560平方米，装机容量直流侧217.91KW，交流侧186KW，安装770Wp组件283块，功率50kw逆变器3台，功率36kw逆变器1台。按建筑面积分布根据光伏单元的实际分布情况，拟采用全额上网并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。本工程暂考虑设置1个并网点，逆变器交流出线经并网柜接入房屋临近光伏单元的低压配电室低压进线母线。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量26.8万Kwh。</p>	2026.8.14
----	----------------	--------------------	----	----------------	----------	----	---	-----------

50	石家庄昱辉光伏发电有限公司	91130184MAK7KWJFX9	曾纪高	隆批投资（2026）538号	企业投资项目备案	备案	本项目租用魏家庄镇公子前村110号田敬波，屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积229.5平方米，装机容量直流侧49.64KW, 交流侧45KW, 安装730wp组件68块，一台45Kw逆变器。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kv。本工程暂考虑设置1个并网点，逆变器交流出线并网柜接入房屋临近光伏单元的低压配电室低压进线母线。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。项目建成后预计年均发电量7万kwh。	2026.8.14
----	---------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	--	-----------

51	沧州兴家新能源有限公司	91130921MAKFHPXE25	姜尊涛	隆批投资〔2026〕539号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目租用北楼乡尧张庄村赵辛街58号张少民房屋屋顶，安装建设光伏发电装置，面积约202.5平方米，装机容量交流侧33KW，直流侧39KW，安装780wp组件50块，功率33KW逆变器1台。根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量5.5万KWh。</p>	2026.8.17
----	-------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	---	-----------

52	沧州兴家新能源有限公司	91130921MAKFHPXE25	姜尊涛	隆批投资（2026）540号	企业投资项目备案	<p>本项目租用王会山、张静、王清锋、原勇格房屋屋顶、庭院安装建设光伏发电装置，面积约 774.36 平方米，装机容量交流侧 125KW，直流侧 134.16KW，安装 780wp 组件 172 块，功率 30KW 逆变器 2 台、功率 15KW 逆变器 1 台、功率 50KW 逆变器 1 台。其中：1、王会山隆尧镇虎中村 85 号，屋顶面积约 140.36 平方米，安装组件 45 块，30kw 逆变器 1 台，装机容量交流侧 30KW，直流侧 35.1KW；2、张静隆尧镇虎中村利家巷 3 号，庭院面积约 63.6 平方米，安装组件 19 块，15kw 逆变器 1 台，装机容量交流侧 15KW，直流侧 14.82KW；3、王清锋隆尧镇虎中村 63 号，庭院面积约 336.6 平方米，安装组件 64 块，50kw 逆变器 1 台，装机容量交流侧 50KW，直流侧 49.92KW；4、原勇格隆尧镇虎中村 220 号，面积约 233.8 平方米，安装组件 44 块，30kw 逆变器 1 台，装机容量交流侧 30KW，直流侧 34.32KW；根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为 0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。</p>	2026.8.17
----	-------------	--------------------	-----	----------------	----------	---	-----------

53	邢台兴朗新能源有限公司	91130523MAKHWB3N0F	曹晓媛	隆批投资〔2026〕541号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目租用齐存阳两处房屋庭院安装建设光伏发电装置，面积约 639.4 平方米，装机容量交流侧 116KW，直流侧 134.94KW，安装 780Wp 组件 173 块；配置 33KW 逆变器 2 台、50KW 逆变器 1 台。其中：1、齐存阳 1，莲子镇镇白家寨村 788 号，庭院面积约 361.4 平方米，安装组件 100 块，33KW 逆变器 2 台，装机容量交流侧 66KW，直流侧 78KW；2、齐存阳 2，莲子镇镇白家寨村 789 号，庭院面积约 278 平方米，安装组件 73 块，50KW 逆变器 1 台，装机容量交流侧 50KW，直流侧 56.94KW。根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为 0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量 18.89 万 KWh。</p>	2026.8.17
----	-------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	---	-----------

54	廊坊兴家新能源有限公司	91131002MAKH85T197	姜尊涛	隆批投资〔2026〕543号	企业投资项目备案	备案	本项目租用莲子镇镇莲子镇村196号陈晓军房屋屋顶，安装建设光伏发电装置，屋顶面积约115.2平方米，装机容量交流侧23KW，直流侧27.3KW，安装780wp组件35块，功率23KW逆变器1台。根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量3.8万KWh。	2026.8.17
----	-------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	---	-----------

55	沧州兴家新能源有限公司	91130921MAKFHPXE25	姜尊涛	隆批投资〔2026〕545号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目租用宋丽丽、宋晓亮、张兴华房屋屋顶、庭院安装建设光伏发电装置，面积约609.6平方米，装机容量交流侧97KW，直流侧110.76KW，安装780wp组件142块，功率50KW逆变器1台、功率30KW逆变器1台、功率17KW逆变器1台。其中：1、宋丽丽白家庄村092号，屋顶面积约245.7平方米，安装组件46块，30kw逆变器1台，装机容量交流侧30KW，直流侧35.88KW；2、宋晓亮白家庄村035号，屋顶面积约105.6平方米，安装组件24块，17kw逆变器1台，装机容量交流侧17KW，直流侧18.72KW；3、张兴华尚礼村472号，庭院面积约258.3平方米，安装组件72块，50kw逆变器1台，装机容量交流侧50KW，直流侧56.16KW。根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量15.5万KWh。</p>	2026. 8. 18
56	中国广电河北网络股份有限公司隆尧县分公司	911305257589016545	吉战勇	隆批投资〔2026〕546号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目不新增占地，在现有公司（中国广电隆尧县分公司）内购置S13-200kVA变压器（接入10kV线路）；用于机房及办公使用。配套环保，消防，安全等措施。年综合耗能为1.12tce（当量值）。</p>	2026. 8. 18

57	邢台兴赫新能源有限公司	91130525MAKK46PX98	褚晓玲	隆批投资〔2026〕547号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目租用史国英、郭永立、王玉磊、郝志彩、李双菊、刘京卫房屋屋顶、庭院安装建设光伏发电装置，面积约 1755.78 平方米，装机容量交流侧 265KW，直流侧 299.52KW，安装 780Wp 组件 384 块；配置 23KW 逆变器 3 台、33KW 逆变器 2 台、40KW 逆变器 2 台、50KW 逆变器 1 台。其中：1、史国英，固城镇后岳村 48 号，屋顶面积约 184.1 平方米，安装组件 49 块，33KW 逆变器 1 台，装机容量交流侧 33KW，直流侧 38.22KW；2、郭永立，固城镇北辛庄村 840 号，屋顶面积约 117 平方米，安装组件 32 块，23KW 逆变器 1 台，装机容量交流侧 23KW，直流侧 24.96KW；3、王玉磊，固城镇西潘村 339 号，屋顶面积约 107.1 平方米，安装组件 32 块，23KW 逆变器 1 台，装机容量交流侧 23KW，直流侧 24.96KW；4、郝志彩，固城镇大营村 120 号，庭院面积约 963.5 平方米，安装组件 170 块，33KW 逆变器 1 台、40KW 逆变器 2 台，装机容量交流侧 113KW，直流侧 132.6KW；5、李双菊，固城镇西潘村 456 号，屋顶面积约 123.5 平方米，安装组件 35 块，23KW 逆变器 1 台，装机容量交流侧 23KW，直流侧 27.3KW；6、刘京卫，固城镇火连庄村 688 号，屋顶面积约</p>	2026. 8. 18
----	-------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	--	-------------

58	石家庄昱晖光伏发电有限公司	91130184MAK7KWJFX9	曾纪高	隆批投资（2026）548号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目租用双碑乡里王街村41号王付中、里王街村170号王付中屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积556.68平方米，装机容量直流侧62.05KW，交流侧55KW, 安装730Wp组件85块，功率25kw逆变器1台，功率30kw逆变器1台。其中1、(王付中)屋顶面积279.48平方米，安装组件40块，25KW逆变器1台，装机容量直流侧29.2KW，交流侧25KW。2、(王付中)屋顶面积277.2平方米，安装组件45块，30KW逆变器1台，装机容量直流侧32.85KW，交流侧30KW。按建筑面积分布根据光伏单元的实际分布情况，拟采用全额上网并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。本工程暂考虑设置2个并网点，逆变器交流出线经并网柜接入房屋临近光伏单元的低压配电室低压进线母线。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量7.6万Kwh。</p>	2026.8.18
----	---------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	--	-----------

59	石家庄昱晖光伏发电有限公司	91130184MAK7KWJFX9	曾纪高	隆批投资〔2026〕549号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目租用北楼乡景福村51号屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积991.5平方米，装机容量直流侧94.9KW，交流侧80KW, 安装730Wp组件130块，功率40kw逆变器2台。其中1、(彭孟祥)屋顶面积991.5平方米，安装组件130块，40KW逆变器2台，装机容量直流侧94.9KW，交流侧80KW。按建筑面积分布根据光伏单元的实际分布情况，拟采用全额上网并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。本工程暂考虑设置1个并网点，逆变器交流出线经并网柜接入房屋临近光伏单元的低压配电室低压进线母线。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量11.7万Kwh。</p>	2026.8.18
----	---------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	---	-----------

60	邢台兴朗新能源有限公司	91130523MAKHWB3NOF	曹晓媛	隆批投资（2026）550号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目租用李永革、王云飞、王自辰、陈文英、齐肖娟房屋屋顶、庭院安装建设光伏发电装置，面积约 1215.7 平方米，装机容量交流侧 216KW，直流侧 244.92KW，安装 780Wp 组件 314 块；配置 20KW 逆变器 1 台、23KW 逆变器 1 台、33KW 逆变器 1 台、40KW 逆变器 1 台、50KW 逆变器 2 台。其中：1、李永革，隆尧镇杨河村 105 号，屋顶面积约 108.5 平方米，安装组件 30 块，20KW 逆变器 1 台，装机容量交流侧 20KW，直流侧 23.4KW；2、王云飞，莲子镇镇北盐池村吉祥街 12 号，屋顶面积约 130 平方米，安装组件 32 块，23KW 逆变器 1 台，装机容量交流侧 23KW，直流侧 24.96KW；3、王自辰，莲子镇镇北盐池村 131 号，屋顶面积约 150 平方米，安装组件 48 块，33KW 逆变器 1 台，装机容量交流侧 33KW，直流侧 37.44KW；4、陈文英，千户营乡陈家庄村 95 号，庭院、屋顶面积约 532 平方米，安装组件 132 块，40KW 逆变器 1 台、50KW 逆变器 1 台，装机容量交流侧 90KW，直流侧 102.96KW；5、齐肖娟，千户营乡陈家庄村 126 号，屋顶面积约 295.2 平方米，安装组件 72 块，50KW 逆变器 1 台，装机容量交流侧 50KW，直流侧 56.16KW。根据光伏单元的实际分布情</p>	2026.8.19
----	-------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	---	-----------

61	邢台兴朗新能源有限公司	91130523MAKHWB3NOF	曹晓媛	隆批投资（2026）551号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目租用赵晓飞、牛运华、牛瑞杰、杨君波、邹绍军、郭坤礼房屋屋顶、庭院（非无房空地）安装建设光伏发电装置，面积约 2051.25 平方米，装机容量交流侧 339KW，直流侧 399.36KW，安装 780Wp 组件 512 块；配置 33KW 逆变器 2 台、50KW 逆变器 3 台、30KW 逆变器 2 台、40KW 逆变器 1 台、23KW 逆变器 1 台。其中：1、赵晓飞，莲子镇镇任村 460 号，庭院（非无房空地）面积约 204 平方米，安装组件 48 块，33KW 逆变器 1 台，装机容量交流侧 33KW，直流侧 37.44KW；2、牛运华，莲子镇镇北哈口村 171 号，庭院（非无房空地）面积约 924 平方米，安装组件 200 块，50KW 逆变器 2 台、30KW 逆变器 1 台，装机容量交流侧 130KW，直流侧 156KW；3、牛瑞杰，莲子镇镇北哈口村 112 号，庭院（非无房空地）面积约 330 平方米，安装组件 105 块，40KW 逆变器 1 台、30KW 逆变器 1 台，装机容量交流侧 70KW，直流侧 81.9KW；4、杨君波，莲子镇镇北哈口村 200 号，屋顶面积约 137.25 平方米，安装组件 35 块，23KW 逆变器 1 台，装机容量交流侧 23KW，直流侧 27.3KW；5、邹绍军，莲子镇镇北哈口村 003 号，庭院（非无房空地）面积约 196 平方米，</p>	2026. 8. 19
----	-------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	---	-------------

62	邢台兴朗新能源有限公司	91130523MAKHQB3N0F	曹晓媛	隆批投资（2026）552号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目租用张五军1、张五军2、耿永新房屋屋顶、庭院（非无房空地）安装建设光伏发电装置，面积约 925.06 平方米，装机容量交流侧 156KW，直流侧 183.3KW，安装 780Wp 组件 235 块；配置 50KW 逆变器 1 台、33KW 逆变器 2 台、40KW 逆变器 1 台。其中：1、张五军1，北楼乡南汪店村 205 号，庭院（非无房空地）面积约 251.25 平方米，安装组件 75 块，50KW 逆变器 1 台，装机容量交流侧 50KW，直流侧 58.5KW；2、张五军2，北楼乡南汪店村 206 号，庭院（非无房空地）面积约 378.55 平方米，安装组件 100 块，33KW 逆变器 2 台，装机容量交流侧 66KW，直流侧 78KW；3、耿永新，北楼乡南楼前村 58 号，屋顶面积约 295.26 平方米，安装组件 60 块，40KW 逆变器 1 台，装机容量交流侧 40KW，直流侧 46.8KW。根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为 0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量 25.66 万</p>	2026.8.19
----	-------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	---	-----------

63	巨鹿县蒯泰新能源有限公司	91130529MAEBMMU54W	刘杰	隆批投资〔2026〕553号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目租用隆尧县北楼乡北楼村2号王胜旗；屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶总面积约198平方米，安装功率780Wp组件66块，45kW逆变器1台，装机容量交流侧45kW，直流侧51.48kWp。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量6万kWh。</p>	2026.8.20
64	巨鹿县蒯泰新能源有限公司	91130529MAEBMMU54W	刘杰	隆批投资〔2026〕554号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目租用隆尧县莲子镇镇任村462号乔卫国屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶总面积约201平方米，安装功率780Wp组件67块，45kW逆变器1台，装机容量交流侧45kW，直流侧52.26kWp。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量6万kWh。</p>	2026.8.20

65	河北同骏工程 管理服务有限公司	91130503MAK8EYFB5E	张毅	隆批投资〔2026〕 555号	企业投资项目 备案	备案	. 本项目对森都现代城小区内2号楼1、2单元，3号楼1、2单元，4号楼1、2、3单元，5号楼1、2、3单元，6号楼1、2、3单元，7号楼1、2、3单元，8A号楼1、2、3单元，9号楼1、2、3单元，10号楼1、2、3、4单元，11号楼1、2、3单元，12号楼1、2、3单元，13号楼1、2、3单元，14号楼1、2单元，15号楼1、2单元，16号楼1、2、3单元，17号楼1、2、3、4单元，18号楼1、2、3、4单元，19号楼1、2、3单元，20号楼1、2单元，21号楼1、2单元，22号楼1、2单元，23号楼1、2、3、4单元，24号楼1、2单元，25号楼1、2单元，29号楼1、2单元，共69部电梯进行更新。拆除原有日立旧电梯，安装杭州西奥电梯有限公司生产的乘客电梯型号Xmodel3型号品牌电梯。配套消防、环保、安全等措施，每部电梯目前年耗电量约为5475千瓦时，年总用电量377775千瓦时，折标煤46.43吨。项目建成后共涉及840户业主家庭。更新后的电梯产品，设计更加宽敞舒适，轿厢装潢全面升级，融合现代化审美与舒适乘梯体验，更加考虑携带购物袋、婴儿车或行动不便的人；建成后，为业主提供平稳、安全、舒适、质量	2026. 8. 20
----	--------------------	--------------------	----	--------------------	--------------	----	--	-------------

66	巨鹿县蒯泰新能源有限公司	91130529MAEBMMU54W	刘杰	隆批投资〔2026〕556号	企业投资项目备案	备案	本项目租用隆尧县北楼乡北楼村446号宋志彬；屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶总面积约168平方米，安装功率780Wp组件56块，15kW逆变器1台，25kW逆变器1台，装机容量交流侧40kW，直流侧43.68kWp。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量5万kWh。	2026.8.20
67	隆尧县辉耀新能源科技有限公司	91130525MADB5T7B1G	苗肖辉	隆批投资〔2026〕557号	企业投资项目备案	备案	本项目租用：隆尧县莲子镇镇白家寨村858号刘书辰房屋屋顶及院落安装建设光伏发电装置，屋顶及院落面积约833平方米。装机容量交流侧150KW，直流侧183.96KW，安装730Wp组件252块，功率110KW逆变器1台、40KW逆变器1台。本工程按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38KV，配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量18.3万KWh。	2026.8.21

68	隆尧县晓秋粮食储备有限公司	91130525MAKLT32364	丁志云	隆批投资（2026）558号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增占地，在现有厂址（租用隆尧县国营苗圃场建设用地2200平方米）内购置S13-100kVA变压器1台、S13-200kVA变压器1台（接入10kV线路）；用于食品生产与销售。配套环保，消防，安全等措施。年综合能耗为0.77tce（当量值）。	2026.8.21
----	---------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	---	-----------

69	廊坊兴家新能源有限公司	91131002MAKH85T197	姜尊涛	隆批投资（2026）559号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目租用：1、隆尧县隆尧镇西柏舍村2号徐振生房屋屋顶安装建设光伏发电装置,屋顶面积约240平方米。装机容量交流侧56KW,直流侧65.52KW,安装780Wp组件84块,功率33KW逆变器1台,功率23KW逆变器1台。2、隆尧县隆尧镇西柏舍村347号张培昌房屋屋顶安装建设光伏发电装置,屋顶面积约168平方米。装机容量交流侧33KW,直流侧37.44KW,安装780Wp组件48块,功率33KW逆变器1台。3、隆尧县魏家庄镇南丈村32号秦会灵房屋屋顶安装建设光伏发电装置,屋顶面积约375平方米。装机容量交流侧73KW,直流侧84.24KW,安装780Wp组件108块,功率33KW逆变器1台,功率40KW逆变器1台。本工程按建筑面积分布,根据光伏单元的实际分布情况,以上均为“全额上网”并网接入方式,与公共电网连接点电压等级为0.38KV,配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量21.06万KWh</p>	2026.8.21
----	-------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	--	-----------

70	石家庄阳熠新能源科技有限公司	91130184MAKEDNW115	王斌	隆批投资〔2026〕560号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目租用牛家桥乡大兴庄村62号程利坤、牛家桥乡大兴庄村75号田少峰屋顶面积约289.95m²安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量83.21kw，交流侧容量78kw, 功率785w组件106块。功率20kw逆变器1台，功率25kw逆变器1台，功率33kw逆变器1台。其中：租用牛家桥乡大兴庄村62号程利坤屋顶面积约118.95m²，安装功率785w组件28块，功率20kw逆变器1台，直流侧容量21.98kw，交流侧容量20kw；牛家桥乡大兴庄村75号田少峰屋顶面积约171m²，安装功率785w组件78块，功率25kw逆变器1台，功率33kw逆变器1台，直流侧容量61.23kw，交流侧容量58kw。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量9.2万kWh</p>	2026. 8. 21
----	----------------	--------------------	----	----------------	----------	----	--	-------------

71	邢台阳晞新能源科技有限公司	91130524MAKHQB289N	王斌	隆批投资〔2026〕562号	企业投资项目备案	备案	本项目租用大张家庄乡西刘庄村25号王路彦院落（非无房空地）面积约950m²安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量153.075kw，交流侧容量133kw, 功率785w组件195块。功率33kw逆变器1台，功率50kw逆变器2台。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量18.3万kWh。	2026.8.24
----	---------------	--------------------	----	----------------	----------	----	---	-----------

72	巨鹿县蒯泰新能源有限公司	91130529MAEBMMU54W	刘杰	隆批投资（2026） 564号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目租用隆尧县尹村镇南西董村394号史宽；南西董村396号史宽，屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶总面积约392平方米，安装功率780Wp组件126块，40kW逆变器1台，25kW逆变器1台，20kW逆变器1台，装机容量交流侧85kW，直流侧98.28kWp。其中1：394号史宽屋顶总面积约98平方米，安装功率780Wp组件28块，20kW逆变器1台，装机容量交流侧20kW，直流侧21.84kWp。2：396史宽屋顶总面积约294平方米，安装功率780Wp组件98块，40kW逆变器1台，25kW逆变器1台，装机容量交流侧65kW，直流侧76.44kWp。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量10万kWh。</p>	2026.8.24
----	--------------	--------------------	----	--------------------	----------	----	---	-----------

73	邢台阳晞新能源 科技有限公司	91130524MAKHQB289N	王斌	隆批投资〔2026〕 565号	企业投资项 目备案	备案	本项目租用大张家庄乡白家庄村226号苏志民院落（非无房空地）面积约588 m²安装建设光伏发电装置，装机容量直流侧容量157kw，交流侧容量133kw，功率785w组件200块。功率50kw逆变器2台，功率33kw逆变器1台，按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”低压并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kV。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量18.84万kWh。	2026.8.24
----	-------------------	--------------------	----	--------------------	--------------	----	---	-----------

74	隆尧县尚实达科技有限公司	91130525MA08HF8H87	董博	隆批投资〔2026〕566号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目租用隆尧县尚实达汽车维修服务中心屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶总面积约10000平方米，本次项目利用屋顶面积4000平方米，装机容量交流侧750KW，直流侧900KW，安装720Wp组件1250块，功率50KW逆变器15台。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“自发自用，余电上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为380V，年自发自用电量占发电量比例为 51%。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量50万KWh。</p>	2026. 8. 24
75	隆尧县东店马远诺仓仓储服务站（个体工商户）	92130525MAKHRH1765	王玉伟	隆批投资〔2026〕567号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目不新增占地，租用东店马村建设用地1709.88平方米，总建筑面积800平方米。主要建设仓库800平方米，购置输送机、铲车等相关设备；配套环保，消防，安全等措施。年综合能耗为4.06tce(当量值)，项目单位增加值能耗为0.25tce/万元。项目建成后，可年储存350万吨粮食</p>	2026. 8. 25

76	隆尧县东良镇薯客农副食品加工中心（个体工商户）	92130525MAKKKKTK3B	李立波	隆批投资（2026）568号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增占地，租用高村建设用地3590平方米。利用现有生产车间1600平方米，办公250平方米，安装1条红薯粉条生产线，购置滚筒洗薯机、粉碎机、搅拌机、双螺杆挤压模头成型机、连续烘干机等相关生产设备；配套环保，消防，安全等措施。年综合能耗为20.9tce(当量值)，项目单位增加值能耗为0.1tce/万元。项目建成后，可年产500吨红薯粉条	2026. 8. 25
----	-------------------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	--	-------------

77	廊坊兴家新能源有限公司	91131002MAKH85T197	姜尊涛	隆批投资〔2026〕569号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目租用张占国、焦玉格、王清合、李少华、孟井存、张利国、任彦林、王现坤、房屋屋顶、庭院安装建设光伏发电装置，面积约1902.02平方米，装机容量交流侧302KW，直流侧336.96KW，安装780wp组件432块，功率50KW逆变器1台、功率40KW逆变器2台、功率36KW逆变器2台、功率30KW逆变器2台、功率23KW逆变器1台、功率17KW逆变器1台。其中：1、张占国南汪店村幸福巷2号，面积约258.4平方米，安装组件66块，50kw逆变器1台，装机容量交流侧50KW，直流侧51.48KW；2、焦玉格南汪店村607号，面积约166.25平方米，安装组件55块，36kw逆变器1台，装机容量交流侧36KW，直流侧42.9KW；3、王清合南汪店村546号，面积约157.3平方米，安装组件40块，30kw逆变器1台，装机容量交流侧30KW，直流侧31.2KW；4、李少华南汪店村565号，面积约306平方米，安装组件51块，36kw逆变器1台，装机容量交流侧36KW，直流侧39.78KW；5、孟井存尧张庄村19号，面积约668.85平方米，安装组件123块，40kw逆变器2台，装机容量交流侧80KW，直流侧95.94KW；6、张利国尧张庄村35号，面积约120平方米，安装组件32块，23kw逆变器1台，装机容量交流侧23KW，直流侧24.96KW；7</p>	2026.8.26
----	-------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	---	-----------

78	邢台兴朗新能源有限公司	91130523MAKHWB3NOF	曹晓媛	隆批投资〔2026〕570号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目租用韩栋军、王永梅、靳国花、董良波、刘建伟、任立双、王红彦房屋屋顶、庭院安装建设光伏发电装置，面积约 2043.95 平方米，装机容量交流侧 274KW，直流侧 308.88KW，安装 780Wp 组件 396 块；配置 20KW 逆变器 1 台、23KW 逆变器 2 台、50KW 逆变器 1 台、30KW 逆变器 2 台、40KW 逆变器 1 台、33KW 逆变器 1 台、25KW 逆变器 1 台。其中：1、韩栋军，莲子镇镇西哈口村 119 号，屋顶面积约 300.3 平方米，安装组件 28 块，20KW 逆变器 1 台，装机容量交流侧 20KW，直流侧 21.84KW；2、王永梅，莲子镇镇莲子镇村幸福路 137 号，屋顶面积约 112.53 平方米，安装组件 35 块，23KW 逆变器 1 台，装机容量交流侧 23KW，直流侧 27.3KW；3、靳国花，莲子镇镇莲子镇街 12 号，庭院面积约 238 平方米，安装组件 65 块，50KW 逆变器 1 台，装机容量交流侧 50KW，直流侧 50.7KW；4、董良波，莲子镇镇北盐池村 12 号，庭院及屋顶面积约 396 平方米，安装组件 105 块，30KW 逆变器 1 台、40KW 逆变器 1 台，装机容量交流侧 70KW，直流侧 81.9KW；5、刘建伟，莲子镇镇北闫庄村 68 号，庭院面积约 700 平方米，安装组件 88 块，33KW 逆变器 1 台、25KW 逆</p>	2026.8.26
----	-------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	--	-----------

79	邢台兴赫新能源有限公司	91130525MAKK46PX98	褚晓玲	隆批投资（2026）573号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目租用张振亮、刘玉鹏、苗贞校、沈建辉、董华民 1、董华民 3，房屋屋顶、庭院安装建设光伏发电装置，面积约 1222 平方米，装机容量交流侧 213KW，直流侧 234.78KW，安装 780Wp 组件 301 块；配置 20KW 逆变器 1 台、23KW 逆变器 1 台、30KW 逆变器 4 台、50KW 逆变器 1 台。其中：1、张振亮，莲子镇镇北哈口村 017 号，庭院面积约 275.5 平方米，安装组件 77 块，30KW 逆变器 1 台、23KW 逆变器 1 台，装机容量交流侧 53KW，直流侧 60.06KW；2、刘玉鹏，莲子镇镇北闫庄村 26 号，庭院面积约 271.7 平方米，安装组件 70 块，50KW 逆变器 1 台，装机容量交流侧 50KW，直流侧 54.6KW；3、苗贞校，莲子镇镇白家寨村 170 号，庭院面积约 252 平方米，安装组件 42 块，30KW 逆变器 1 台，装机容量交流侧 30KW，直流侧 32.76KW；4、沈建辉，莲子镇镇后辛庄村 67 号，庭院面积约 156.8 平方米，安装组件 39 块，30KW 逆变器 1 台，装机容量交流侧 30KW，直流侧 30.42KW；5、董华民 1，莲子镇镇后辛庄村 174 号，屋顶面积约 109.2 平方米，安装组件 28 块，20KW 逆变器 1 台，装机容量交流侧 20KW，直流侧 21.84KW；6、董华民 3，莲子镇镇后</p>	2026.8.26
----	-------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	--	-----------

80	邢台兴赫新能源有限公司	91130525MAKK46PX98	褚晓玲	隆批投资〔2026〕574号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目租用齐宗祥、马胜英、梁永杰、范素浩、齐立军 1、齐立军 2、郭耀东房屋屋顶及庭院建设光伏发电装置，面积约 1676.36 平方米，装机容量交流侧 276KW，直流侧 312KW，安装 780Wp 光伏组件 400 块；配置 20KW 逆变器 1 台、30KW 逆变器 1 台、33KW 逆变器 2 台、40KW 逆变器 4 台。其中：1、齐宗祥，隆尧镇虎中村 127 号，屋顶面积 318.24m²，安装组件 56 块，配置 40KW 逆变器 1 台，装机容量交流侧 40KW，直流侧 43.68KW；2、马胜英，隆尧镇杨河村 97 号，庭院面积 197.1m²，安装组件 60 块，配置 40KW 逆变器 1 台，装机容量交流侧 40KW，直流侧 46.8KW；3、梁永杰，隆尧镇杨河村 318 号，屋顶及庭院面积 570m²，安装组件 108 块，配置 33KW 逆变器 1 台、40KW 逆变器 1 台，装机容量交流侧 73KW，直流侧 84.24KW；4、范素浩，莲子镇镇东范村 4 号，屋顶面积 174.72m²，安装组件 50 块，配置 33KW 逆变器 1 台，装机容量交流侧 33KW，直流侧 39KW；5、齐立军 1，莲子镇镇白家寨村 566 号，屋顶面积 79.2m²，安装组件 28 块，配置 20KW 逆变器 1 台，装机容量交流侧 20KW，直流侧 21.84KW；6、齐立军 2，莲子镇镇白家寨村 567 号，庭院</p>	2026.8.26
----	-------------	--------------------	-----	----------------	----------	----	--	-----------

81	石家庄昱晖光伏发电有限公司	91130184MAK7KWJFX9	曾纪高	隆批投资〔2026〕575号	企业投资项目备案	<p>本项目租用：1、隆尧县莲子镇镇北盐池村190号王雷杰房屋屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积约140平方米。装机容量交流侧30KW，直流侧35.04KW，安装730Wp组件48块，功率30KW逆变器1台。2、隆尧县莲子镇镇北盐池村215号李忠强房屋屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积约144平方米。装机容量交流侧25KW，直流侧28.47KW，安装730Wp组件39块，功率25KW逆变器1台。3、隆尧县莲子镇镇南吴疃村749号郭改灵房屋屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积约200平方米。装机容量交流侧30KW，直流侧31.39KW，安装730Wp组件43块，功率30KW逆变器1台。本工程按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，以上均为“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38KV, 配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、给排水、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量12.4万KWh</p>	2026. 8. 27
----	---------------	--------------------	-----	----------------	----------	---	-------------

82	巨鹿县蒺泰新能源有限公司	91130529MAEBMMU54W	刘杰	隆批投资〔2026〕576号	企业投资项目备案	备案	本项目租用隆尧县莲子镇镇东庄村93号张坤波屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶总面积约840.00平方米，安装功率785Wp组件105块，30kW逆变器1台，40kW逆变器1台，装机容量交流侧70kW，直流侧82.425kWp。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kv。配套并网柜、防雷、消防、安全、监控、供配电、环保等配套设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均发电量7.7万kWh。	2026.8.27
83	邢台禾扬广告有限公司	91130525MAC88GPC0A	杨佳	隆批投资〔2026〕577号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增用地，租用隆尧县牛家桥乡北杨家楼村建设用地50平方米，路面硬化50m²。接入附近400千伏安公共变压器，安装120KW直流双枪充电桩一台；2个车位用于机动车充电。同步配套建设充电桩基础供电线路、计量设备及充电管理系统等附属设施。年综合能耗0.5tce(当量值)，单位增加值能耗为0.67tce/万元。项目建成后，年充电量4.8万度。	2026.8.27

84	邢台禾扬广告有限公司	91130525MAC88GPC0A	杨佳	隆批投资〔2026〕578号	企业投资项目备案	备案	<p>本项目不新增用地,租用隆尧镇义丰村康庄东路路北建设用地50平方米,路面硬化50m²。接入附近400千伏安公共变压器,安装120KW直流双枪充电桩一台;2个车位用于机动车充电。同步配套建设充电桩基础供电线路、计量设备及充电管理系统等附属设施。年综合能耗0.5tce(当量值),单位增加值能耗为0.67tce/万元。项目建成后,年充电量4.8万度。</p>	2026.8.27
85	隆尧县昱珩新能源科技有限公司	91130525MAKKW9UA38	许会娟	隆批投资〔2026〕579号	企业投资项目备案	备案	<p>项目租用河北省邢台市隆尧县隆尧镇新华路227号中共隆尧县委党校内的办公楼屋顶安装分布式光伏发电设备,光伏发电系统由光伏组件、逆变器、支架、汇流箱、并网柜、防雷接地、电线电缆等组成,屋顶租赁面积约为800平方米,装机总安装容量为373.76KW(直流侧),需要730W光伏组件512片,交流侧容量为340KW,需要110KW的逆变器1台,150千瓦的逆变器1台,40KW的逆变器2台,采用380V低压并网方式。项目建成后年发电量45万千瓦时,采用自发自用余电上网的模式,自发自用比例为80%,余电上网比例为20%。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。</p>	2026.8.27

86	邢台禾扬广告有限公司	91130525MAC88GPC0A	杨佳	隆批投资〔2026〕580号	企业投资项目备案	备案	本项目不新增用地,租用尹村镇霍庄村建设用地50平方米,路面硬化50m²。接入附近400千伏安公共变压器,安装120KW直流双枪充电桩一台;2个车位用于机动车充电。同步配套建设充电桩基础供电线路、计量设备及充电管理系统等附属设施。年综合能耗0.5tce(当量值),单位增加值能耗为0.67tce/万元。项目建成后,年充电量4.8万度。	2026.8.27
----	------------	--------------------	----	----------------	----------	----	--	-----------

87	石家庄昱晖光伏发电有限公司	91130184MAK7KWJFX9	曾纪高	隆批投资〔2026〕581号	企业投资项目备案	<p>本项目租用隆尧县莲子镇镇莲子镇村165号刁志格、隆尧县莲子镇镇莲子镇村48号黄尉波、隆尧县莲子镇镇莲子镇村1345号张藏山、隆尧县莲子镇镇耿庄村129号和广辉，4户房屋屋顶安装建设光伏发电装置，屋顶面积约975.5平方米，装机容量交流侧176kW，直流侧197.1kWp，安装730Wp组件270块，功率50kW逆变器1台、功率30kW逆变器3台、功率36kW逆变器1台。其中：1、刁志格面积310平方米，安装80块组件，50kW逆变器1台，装机容量交流侧50kW，直流侧58.4kWp；2、黄尉波面积298平方米，安装90块组件，30kW逆变器2台，装机容量交流侧60kW，直流侧65.7kWp；3、张藏山面积231平方米，安装56块组件，36kW逆变器1台，装机容量交流侧36kW，直流侧40.88kWp；4、和广辉面积136.5平方米，安装44块组件，30kW逆变器1台，装机容量交流侧30kW，直流侧32.12kWp。按建筑面积分布，根据光伏单元的实际分布情况，拟采用“全额上网”并网接入方式，与公共电网连接点电压等级为0.38kv。配套并网柜、防雷、环保、消防、安全等设施。具体接入点及接入方案根据审定的接入系统方案批复为准。项目建成后预计年均</p>	2026.8.27
----	---------------	--------------------	-----	----------------	----------	--	-----------